

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1090813

Výrobek: Silový kabel

Typ: 1-CYKY

Jmenovité hodnoty: 4 x (10-240) mm²;
3 x (95-240) + (50-120) mm²; 0,6/1 kV

Objednavatel: Draka Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika

Výrobce: DRAKA KABELY B.V.
Hamerstaad 2-4, 1021 JV Amsterdam, Nizozemsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 901856-01/01 ze dne: 17.09.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN 347659-1:04+Z1:07, ČSN 347010-82:09, ČSN EN 60228:05, ČSN EN 60332-1-1:05,
ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN EN 60811-1-1:97+Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+Z1:97+Z2:01,
ČSN IEC 811-3-1:95+A1:97+A2:02+Z1:97, ČSN IEC 811-1-4:95+A2:02+Z1:97,
ČSN EN 60811-1-3:97+A1:02, ČSN IEC 811-3-2:95+A1:97+Z1:97+Z2:04, zkoušeno dle PNE 34 7659-3

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 901856 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.8.2012

25.9.2009

V Praze dne

v.z.

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



razitko



901856-01