

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel — investor (název, adresa, It): Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Identifikace místa stavby: Chodba Š.19-Š.20 (požární úsek 11.)

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): Zdrahal company s.r.o., Prešovská 43, Prostějov

Druh PBZ (dle S 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhlášky o požární prevenci: Protipožární prostup EI 60 trubek HDPE 40mm 5ks

Výrobce PBZ (název, adresa, It): Hilti ČR spol. s r.o. Průhonice, Uhříněveská 734,252 43 okres Praha-západ

Název a popis PBZ, přehled vlastností — požadované: Protipožární ucpávky EI 60

Dosažené: EI 60

Umístění ve stavbě: Fn Olomouc chodba š.19-š.20 požární úsek 11.

ano/☒ Potvrzení o montáži (S 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

ano/☒ Potvrzení o provedení funkční zkoušky (S 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

ano/☒ Výsledek kontroly provozuschopnosti (S 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení je Provozuschopné / ~~není provozuschopné.~~

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 28.5.2020

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 28.5.2021

Prohlášení

Na základě ustanovení S IO vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 5.12.2018

Jméno a příjmení osoby, která provedla

• montáž PBZ: Zdrahal company s.r.o. M. Fischer

Podpis:

• funkční zkoušku PBZ: Zdrahal company s.r.o.

Podpis:

• kontrolu provozuschopnosti PBZ: Zdrahal company s.r.o.

Podpis:

Přílohy - povinné:

• Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).

Zdrahal company s.r.o.
PREŠOVSKÁ 43, 798 11 PROSTĚJOV 6
DIČ: CZ 052 49 686 TEL.: 723 865 649

Zdrahal company s.r.o.
PREŠOVSKÁ 43, 798 11 PROSTĚJOV 6
DIČ: CZ 052 49 686 TEL.: 723 865 649

Zdrahal company s.r.o.
PREŠOVSKÁ 43, 798 11 PROSTĚJOV 6
DIČ: CZ 052 49 686 TEL.: 723 865 649