



ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO – 3NPE,~50Hz,400V,TN–S  
DO – 3NPE,~50Hz,400V,TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000–4–41ed3:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician 		
KONTROLOVAL	Milan Vician 		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - - budova C SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	02/2020
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Doplnění rozváděče		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.5

ČÍSLO POLE

TECHNOLÓG.POPIS


ČÍSLO VÝKODU

MDO - 3NPE~50Hz,400V/TN-S

DO - 3NPE~50Hz,400V/TN-S

**MFA101**  
400/3  
40A

**DFA101**  
160/3  
16A



PE  
N  
N2



DO - (B2ca,s1,d0)-5x2,5  
VZ1 --- MDR

MDO - (B2ca,s1,d0)-5x6  
VZ1