



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1A-EU-01/20-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: Elektroinstalační krabice pro montáž pod omítku a příslušenství

výrobce: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Předmět prohlášení: Krabice a úpiné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.

Teplotní odolnost krabic je od -5°C až do +60°C.

Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším.

Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Vyhovující zkouška žhavou smyčkou při teplotě 850°C.

Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena plameny HF na konci typového čísla.

Teplotní odolnost bezhalogenových krabic je od -20°C až do +80°C.

Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším.

Vyhovující zkouška žhavou smyčkou při teplotě 850°C. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 913246-01/01 ze dne 30.1.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Bezhalogenové krabice
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN	zkušební protokol č. 603370-01/01 ze dne 9.12.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod	

14



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

		60670-22:06 including amendments)	Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 80/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 911221-01/01 ze dne 12.7.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolní zkoušky výrobků na značku ESČ – KO 100
			zkušební protokol č. 801482-01/01 ze dne 26.4.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolní zkoušky výrobků na značku ESČ – KP 88
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: MODUL A: Interní řízení výroby

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 18.3.2020


Ing. Jana Dejmková
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-01/20-03
Krabice elektroinstalační pro montáž pod omítku

Krabice	
Typ	Jmenovité hodnoty
KU 68	
KU 68/1	400 V, 16 A
KU 68-1901	400 V, 16 A
KU 68-1902	400 V, 16 A
KU 68-1903	400 V, 16 A
KU 68/71 - 1	400 V, 16 A
KU 68/71 - 2	400 V, 16 A
KU 68/71 - 3	400 V, 16 A
KP 67/1	500 V
KP 67/2	500 V
KP 67/3	500 V
KJ	400 V, 16 A
KP 68	
KP 68/2	500 V
KP 21	500 V
KP	
67x67	500 V
KP 64/2	400 V, 16 A
KP 64/3	400 V, 16 A
KP 64/4	400 V, 16 A
KP 64/5	400 V, 16 A
KP 64/LE	400 V, 16 A
KO 97	500 V
KR 97	500 V
KP 45	400V, 16A
KO 97/5	500 V
KR 97/5	500 V
KR 35	400 V, 16 A
KO 100	500 V
KO 100 E	500 V
KO 125	500 V
KO 125 E	500 V
KO 125/1	500 V
KR 100	500 V
KR 100/1	500 V
KR 100/2	500 V
KR 125	500 V
KR 125/1	500 V
KR 125/2	500 V
KUH 1	400V, 16A



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Elektroinstalační krabice

B 17 230V, IP 20 **Jednoúčelová**

Typ Jmenovité hodnoty

KT 250 500V
KT 250/1 500V
KT 250x110 500V, IP 30
KT 250/2 500V

Elektroinstalační krabice přístrojová - rozvodná

KPR 68
KPR 68/71
KPM 64
KOM 97

Příslušenství

Víčka	Rámeček nastavný	Rozpěrka distanční
KO 68	NR 68/6	DR 18
V 68	NR 68/10	
V 68 S	NR 5x5	Rámeček distanční
V 68 V HB		DR 42
KO 97 V	Svorkovnice	
KO 97 V/1	S - 66	Víčko zaslepovací
KT 250V	S - 96	ZV 68/D
KO 100V	SP - 96	ZV 68 (materiál PE)
KO 125V		ZV 97 (materiál PE)
V 100 E		
V 125 E		
V 125/1		
ZV 68		Tm nastavný
ZV 97		TN 68
V 35		TN 97
V 45		



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Krabice elektroinstalační pro montáž pod omítku - bezhalogenové (HF)

Krabice Typ	Jmenovité hodnoty
KU 68 HF	
KU 68/1 HF	400 V, 16 A
KU 68-1901 HF	400 V, 16 A
KU 68-1902 HF	400 V, 16 A
KU 68-1903 HF	400 V, 16 A
KU 68/71 - 1 HF	400 V, 16 A
KU 68/71 - 2 HF	400 V, 16 A
KU 68/71 - 3 HF	400 V, 16 A
KP 68 HF	
KP 67/1 HF	500 V
KP 67/2 HF	500 V
KP 67/3 HF	500 V
KJ HF	400 V, 16 A
KP 68/2 HF	500 V
KP 21 HF	500 V
KP 67x67 HF	500 V
KP 64/LE HF	400 V, 16A
KP 64/2 HF	400 V, 16 A
KP 64/3 HF	400 V, 16 A
KP 64/4 HF	400 V, 16 A
KP 64/5 HF	400 V, 16 A
KO 97 HF	500 V
KR 97 HF	500 V
KO 97/5 HF	500 V
KR 97/5 HF	500 V
KUH 1	400V, 16A

Elektroinstalační krabice

B 17 HF 230 V, IP 20 jednoúčelová

Typ	Jmenovité hodnoty
KT 250 HF	500V
KT 250/1 HF	500V
KT 250x110 HF	500V, IP 30
KT 250/2 HF	500V



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Elektroinstalační krabice přístrojová - rozvodná

Typ	Jmenovité hodnoty	
KPR 68 HF	400 V, 16 A	
KPR 68/71 HF	400 V, 16 A	
KPM 64 HF	400 V, 16 A	bez montážního kroužku
KOM 97 HF	400V, 16A	bez montážního kroužku

Příslušenství

Víčka	Svorkovnice	Rozpěrka distanční
KO 68 HF	S - 66	DR 18 HF
V 68 HF	S-96	
V 68 S HF	SP -96	
V 68 S HB HF		
KO 97 V HF		Rámeček distanční
KO 97 V/1 HF		DR 42 HF
KT 250 V HF		
KO 100 V HF		
KO 125 V HF		Rámeček nastavný
V 100 E HF		NR 68/6 HF
V 125 E HF		NR 68/10 HF
V 125/1 HF		NR 5x5
ZV 68 HF		
ZV 97 HF		
V 35 HF		
V 45 HF		

slýstas'

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI