Příloha TZ č. 1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ

Akce : FNOL - Objekt C - Novorozenecké oddělení

P2	Název zařízení	Umístění zařízení	VZT zařízení	Průtok	Čerstvý vzduch		Energie									Napájí	Řízení	Poznámka
							Teplo [kW]	Chlad [kW]	Elektrická energie kW									
Zařízení číslo					%	ZZT	Předehřev 55/35°C	Přímý výpar	Motory jednotky a ventilátory	Parní vlhčení	Kondenzační jednotky	EL. Dohřev	A	Napětí	Dop. jištění			
3	Ventilátor	3.62	3.4.1	-	-	-	-	-	0,055	-	-	-	-	230	C20A	EL	EL	Spouštění od tlačítka v 3.62, doběh dodávka VZT
4	Požární klapka	3.30	4.13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	EL	EL/EPS	Bez napětí zavřeno
	Požární klapka	3.30	4.13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	EL	EL/EPS	Bez napětí zavřeno
	Celkem - dílčí součty			-			-	-	0,055	-	0	-	-	-				
	Celkem - požadavky na přípojky										**0**							