



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A1 - Svídlo LED vestavné 600x600 mm, 36 W, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, IP65
- E2 - Svídlo LED kruhové vestavné D215 mm, 25W, 3600lm, 4000 K, CRI>80

POZNÁMKA:

Osvětlení místnosti je navrženo na udržovanou osvětlenosť $E_{av}=500$ lx, útlitel oslnění UGR<19, rovnoměrnost 0.6, index podání barev Ra 90.
 Svídla napojena na stávající okruhy MDO a DO, kabeláž mezi svídlidy provedena nové kabely Cu-J 3x1.5 B2 ca s1 d1. Ovládání osvětlení je stávající.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
 ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :
 OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : - IZOLACÍ
 - PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
 DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 DOPLNĚNÁ - DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ STÁVAJÍCÍ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH

PROJ...
REVI...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

VYPRACOVAL	Zdeněk Ludvar	ZHOTOVITEL DLA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Luďěk Parák	MAXUS Light s.r.o. Kubelkova 1224/42 150 00 Praha 3 e-mail: info@maxuslight.cz Tel: +42075333330	EP Radev, a.s. Bošný Mlýnská 1720 CZ 796 01 Radev pod Radhoštěm tel: 511 664 111, fax: 511 664 600 e-mail: eo@epradev.cz
SCHVÁLIL	Kamil Váňala		
HP			
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc	ČZKAZKY	K2401016
MÍSTO STAVBY	Fakultní nemocnice Olomouc		
NÁZEV ZAKÁZKY	PD - Stavební úpravy budovy C - porodní sály		
OBJEKT	D.1 Stavební a inženýrské objekty		
ČÁST	D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		
NÁZEV VÝKRESU	DATUM	08/2024	UŘEČENO
PŮDORYS 2.NP - ÚPRAVA OSVĚTLENÍ	POČET A4	6x A4	1 : 50
	STUPĚŇ	DPS	ČÍSLO ČENÍ VÝKRESU
			D.1.01.4c-106