LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- 1 - VYPÍNAČ
- 2 - VYPÍNAČ
- 5 - VYPÍNAČ
- 6 - VYPÍNAČ
- 6+6 - VYPÍNAČ
- 7 - VYPÍNAČ
- 1+2 - VYPÍNAČ
- 1+6 - VYPÍNAČ
- 1+7 - VYPÍNAČ
- 2+7 - VYPÍNAČ
- 6+7 - VYPÍNAČ
- TLAČÍTKO
- 2x TLAČÍTKO
- TERMOSTAT
- IR VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ MIN. IP44
- VYPÍNAČ NA POVRCH MIN. IP44
- POD VYPÍNAČEM JE ČASOVÉ RELÉ
- VYPÍNAČ OBSAHUJE RF VYSÍLAČ
- VYPÍNAČ OBSAHUJE RF PŘIJÍMAČ
- VYPÍNAČ + ORIENTAČNÍ SIGNÁLKA
- VYPÍNAČ + SIGNALIZAČNÍ SIGNÁLKA

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 1F
- ZÁSUVKA DVOJITÁ 1F
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤ. OCHRANOU 1F
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤ. OCHRANOU 1F
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 3F
- ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ MIN. IP44
- ZÁSUVKA NA POVRCH MIN. IP44
- VÝVOD ZE STĚNY NEBO STROPU - 3 ŽÍLY
- VÝVOD ZE STĚNY NEBO STROPU - 5 ŽÍLY
- PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
- V KRABICI JE RF PŘIJÍMAČ
- V KRABICI JE ČASOVÉ RELÉ
- BOJLER
- ELEKTRICKÉ TOPIDLO
- MOTOR

OZNAČENÍ VYPÍNAČŮ

-Q1-01.0203

-Q	- VYPÍNAČ
1	- ČÍSLO ROZVÁDĚČE (RS1)
01.	- ČÍSLO OKRUHU
02	- ČÍSLO VYPÍNACÍHO OKRUHU
03	- POŘADOVÉ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ ZÁSUVEK

-XC1-21.04

-XC	- ZÁSUVKA
1	- ČÍSLO ROZVÁDĚČE (RS1)
21.	- ČÍSLO OKRUHU
04	- POŘADOVÉ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STEJNÉM NAPÁJECÍM OKRUHU MAJÍ STEJNÉ ZÁKLADNÍ OZNAČENÍ

ULOŽENÍ VODIČŮ

- V KABELOVÉM ŽLABU
- NA KABELOVÉM ROŠTĚ
- V TRUBCE
- NA PODPĚRÁCH
- V PODLAZE
- POD PODLAHOU
- V PODLAHOVÉ LIŠTĚ
- V KABELOVÉM KANÁLU
- V KABELOVÉM KANÁLU PŘÍSTUPNÉM
- V KABELOVÉM KANÁLU NEPŘÍSTUPNÉM
- POD VODOU
- NA ZEMI
- V ZEMI
- V ZEMI SE ZÁKLADEM
- V TVÁRNICOVÉM BLOKU

HROMOSVOD

SO	SVORKA OKAPOVÁ
SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
SP1	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SR3b	SVORKA PÁSEK-DRÁT
ST6	SVORKA NA POTRUBÍ
ZT	ZEMNÍCÍ TYČ
OU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
TA	SVAŘOVÁNÍ - TVAR T
XA	SVAŘOVÁNÍ - TVAR X
	JÍMAČ LANO NEBO DRÁT
	UZEMNĚNÍ LANO NEBO DRÁT
	PŘIPOJENÍ

INVESTOR

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

AKCE

ÚPRAVA VSTUPU DO BUDOVY D1 A D2,
na pozemku p. č. 153/2 a parcele st.1783 k. ú. Nová Ulice

STUPEŇ

Dokumentace pro vydání společného povolení

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČÁST

SO 01 - 03

D.1. - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.4.G - ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KAREL BUDÍN	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT	VLADIMÍR ŠOB	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. ALEŠ CHLÁD
VYPRACOVAL	VLADIMÍR ŠOB	HIP	Ing. MICHAL SURKA
KONTROLOVAL		KONTROLOVAL	

OBSAH VÝKRESU

LEGENDA ZNAČEK

Č. ZAKÁZKY: 2018-10

SADA

DATUM	FORMÁT	Č. VÝKR.
06/2018	1 x A4	D.1.4.G.04.
	MĚŘÍTKO: —	