



R02/...	...	...
R01/ ...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V / TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :

- OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
- IZOLACÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

- OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 05/2020

ZPRACOVAL	Ing. Bohuslav Šulák	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák			EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal				
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc				
MÍSTO STAVBY	Olomouc	ČÍSLO ZAKÁZKY	K19169018		
STAVBA Stavební úpravy 1.PP objektu D1-I.IK katetrizační sály					
OBJEKT	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika				
NÁZEV VÝKRESU PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ DALI		DATUM 09/2020		MĚŘÍTKO -	KOPIE
		POČET A4 4			
		STUPEŇ DSPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 19169E81-04		