

Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhříněveská 734, Průhonice, ČR**

IČ: **41693132**

Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Výrobek

Název: **Protipožární manžeta Hilti**

Typ: **CP 643N**

Popis výrobku: Protipožární manžeta Hilti CP 643N je určena pro zabezpečení prostupů plastového potrubí do průměru 160 mm ve svislých a vodorovných požárně dělících konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:

Stavební technické osvědčení **STO 080-020862** vydal TZÚS, Praha dne 8. 2. 2017

Certifikát výrobku: **204/C5a/2017/080-020864** vydal TZÚS Praha, dne 10. 2. 2017

Protokoly: **PKP-18-002** vydal TZÚS, Praha dne 31. 01. 2018, **platné do 31. 01. 2023**

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Průhonicích, dne 1. 2. 2018


Hilti ČR spol. s r.o.
Uhříněveská 734
252 43 Průhonice
Praha-západ

-37-

Dan Moravec

Product manager Firestop & Chemicals

Hilti ČR spol. s r.o.

Uhříněveská 734, 252 43 Průhonice
T 800 11 55 99 | F +420 261 195 333
www.hilti.cz