



## Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

### Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhříněveská 734, Průhonice, ČR**

IČ: **41693132**

### Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

### Výrobek

Název: **Protipožární povlak Hilti**

Typ: **CP 670**

**Popis výrobku:** Protipožární povlak Hilti CP 670 na desky z minerální vlny je určený pro těsnění konstrukčních spár, prostupů nehořlavého potrubí, izolovaných vzduchotechnických potrubí a prostupů kabelů ve svislých a vodorovných požárně dělicích konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

**AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679**

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:

Stavební technické osvědčení **STO 080-019211** vydal TZÚS Praha

Certifikát výrobku: **204/C5a/2018/080-022137** vydal TZÚS Praha

Protokoly: **PKO-18-009/AO 204** vydal TZÚS, Praha dne 27. 01. 2016, **platné do 28. 02. 2023**  
**PKO-18-011/AO 204** vydal TZÚS, Praha dne 28. 02. 2018, **platné do 28.02.2021**  
**PKO-18-013/AO 204** vydal TZÚS, Praha dne 28. 02. 2018, **platné do 28.02.2021**  
**PKO-16-002/AO 204** vydal TZÚS, Praha dne 28. 02. 2018, **platné do 27.01.2021**

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**V Průhonicích, dne 17. 9. 2018**

**Michal Škrna**

Product manager Firestop & Chemicals

**Hilti ČR spol. s r.o.**

Uhříněveská 734, 252 43 Průhonice  
T 800 11 55 99 | F +420 261 195 333  
[www.hilti.cz](http://www.hilti.cz)