

Firma Dunamenti Protipožární ochrana a.s. se sídlem
Nemeskéri Kiss Miklós u 39,
2131 Göd, Maďarsko

vydává tímto Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a o technických požadavcích na výrobky a
§ 13 nařízení vlády 163/2002 Sb v platných zněních

Prohlášení o shodě

Na výrobky

**POLYLACK KF60, POLYLACK KF120, Manžety PS, PS 25, POLYLACK DC110,
POLYLACK KG, Polylack Elastik, Dunafoam 1K, Dunaseal,**

Dovozce:

Dunamenti Protipožární ochrana a.s.
Nemeskéri Kiss Miklós u 33, 2131 Göd, Maďarsko

Výrobce:

Dunamenti Protipožární ochrana a.s.
Nemeskéri Kiss Miklós u 33, 2131 Göd, Maďarsko

Popis a použití produktu

Tyto výrobky jsou používány jako součást systémů protipožárního utěsnění v požárně dělících konstrukcích stěn a stropů, a instalací (kabely, kabelové svazky, kovové trubky, VZT a spáry) procházejících těmito konstrukcemi, nátěru na kabely a kabelové svazky, nátěr na kovové konstrukce za účelem snížení jejich hořlavosti. Aplikace je dána technologickými předpisy výrobce

Pro posouzení shody byl použit následující způsob:

Certifikaci provedla AO 204 TAZUS Praha, pobočka 0800 požární bezpečnost staveb, podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006, Prosecká 412/84, 190 00 Praha 9, IČ 00015679 a Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8- CO č. 3018

Výrobek spadá do přílohy č. 2, skupina výrobků 5, pořadové číslo 12, podle nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb , ve znění NV č. 312/2005 Sb tím je určen postup posouzení shody dle § 5a, uvedeného nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky písm. c) odst. 2, §5a uvedeného nařízení.

Podklady pro posouzení shody

Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-16-014/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-16-016/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-16-015/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-14-028/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-12-053/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-14-020/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-14-021/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-EZU.1 05342-01/01, vydal EZU Praha s.p. ,
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-17-033/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-12-114/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-14-027/AO 204, vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-021031 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-020259 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-020253 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-021259 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-021262 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-020256 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-020256 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-015100 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-017851 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-021256 vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 502292-01/01 z 27.8.2015, vydal EZÚ s.p. Praha-Troja

Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko

Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: godcenter@dunamenti.hu
astoupení v ČR.: Dunamenti CZ s.r.o Ratajská 1274, Praha 9, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: fitzner@dunamenti.cz

IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482

Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz



Certifikát systému jakosti MSZ EN ISO 9001:2009 č. MSZT-503/0400(4)-216(2) ze dne 17.3.2011
pro firmu Dunamenti Tűzvédelem zrt, vydal IQNetr MSZT Hungary
Všeobecné pokyny pro výrobu
Technologický postup výroby ucpávky a použití výrobku na stavbě, aktualizace 01/2013
Technické listy výrobků (použití výrobku, parametry, popis funkce, pokyny pro výrobu a zkoušení, kontrola a údržba)

Doklady z procesu posouzení shody

Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2017/080-021032 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2016/080-020260- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2016/080-020254 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2014/080-019320- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2014/080-021260- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2014/080-021262- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2013/080-020257 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 1150583 z 28.8.2015,-vydal Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8- CO č. 3018
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2009/080-015101- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2014/080-017852- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
Certifikát výrobku č. 204/C5a/ 2014/080-021257- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS

STO č. 080-021030 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-020258 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-020252 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-019318 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-021258 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-021261,- vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-020255 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-017850 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS
STO č. 080-021255 - vydal TAZUS Praha s.p. , pobočka 0800-PBS

Seznam technických předpisů, ČSN a dalších dokladů

Zákon 100/2001 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
NV č. 268/2009 Sb., obecně technické požadavky na výstavbu
ČSN 73 08 10: 2009 Požární bezpečnost staveb-požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 08 02: 2009 Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty
ČSN 73 08 04: 2010 Požární bezpečnost staveb- výrobní objekty
ČSN EN 1363-1-zkoušení požární odolnosti (2/2013)
ČSN EN 1366-3-zkoušení požární odolnosti provozních instalací (10/2009)
ČSN EN 13501-2-požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 21(05/2004)+A1 (03/2010)
Nařízení ES č. 1272/2008 v platném znění a zákon 350/2011 Sb.o chemických látkách a chemických přípravcích
SZÚ Praha – odborný posudek o zdravotní nezávadnosti produktů Dunamenti
TN 05.12.02 Požární ucpávky
NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2:01 ve znění ČSN EN 60332-3-10, ČSN EN 60332-3-22,
ČSN IEC 60331-11: 2001, ČSN IEC 60331-21: 2001

Budapešť, Praha 1.8.2017

Dunamenti Protipožární ochrana a.s.
Nemeskéri Kiss Miklós u 39, 2131 Göd, Maďarsko
Jednatel Dunamenti CZ s.r.o.
R. Fitzner

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.
2131 Göd, Nemeskéri K. M. u. 33.
Adószám: 13303482-2-13

5.


Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko

Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: godcenter@dunamenti.hu
astoupení v ČR.: Dunamenti CZ s.r.o Ratajská 1274,Praha 9, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: fitzner@dunamenti.cz
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482
Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz



