

RMS1.1.1

MODULOVÁ ROZVODNICE

EI30Sd/Sm

550x514x147mm

IP54/20

KRYCI PANEL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL7035

PŘÍVOD KABLEM SHORA

VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANĚ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 400 V / TN-S

ROZVADĚČ BUDE OPATŘEN UZÁVĚREM ZAJIŠŤUJÍCÍM PŘÍSTUP

POUZE ZA POUŽITÍ SPECIALIZOVANÉHO NÁSTROJE

 $\pm 0,000 = 263,200 \text{ m n.m.}$

01	Ing. Pavel Klein	Doplnění elektroinstalace v souvislosti doplněním požárních klapek	3.11.2022
Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum



