

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY 70°C, OCEL-IZ
- STÁVAJÍCÍ VRAT TOPNÉ VODY 50°C, OCEL-IZ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VRAT TOPNÉ VODY ZRUŠIT
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY 70°C, OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY 50°C, OCEL-IZ


LEGENDA ARMATUR A ZNAČEK

- PROSTUP POTRUBÍ PŘES NOSNOU KONSTRUKCI
- POŽÁRNÍ UCPEVKA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- OZNAČENÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ - ROZVODY TOPNÉ VODY
- OZNAČENÍ MÍSTNOSTI, VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TERMOSTATICKÝ VENTIL (přímý), DN15, Kvs=0,86
- UZÁVÍRAČÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTENÍM (přímé), DN15 Kvs=1,31
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ

přípojka 15x1

TĚLESA JSOU NAPOJENA PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ



±0,000 = 263,200 m n.m.

| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|--------|------------|--------------|-------|
|        |            |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>LT</div><div>PROJEKT</div></div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY</div></div> <div>Hlavní inženýr projektu:<br/>ING. LUDĚK TOMEK<br/>Vedoucí projektant zakázky:<br/>ING. MARTIN FORAL</div> | <div>Investor:<br/>FAKULTNÍ NEMOCNICE<br/>OLOMOUC</div>                                                                                 |
| Profese:<br><br>ÚT                                                                                                                                                                                               | Zpracovatel dílu:<br>TRASKO Projektce s.r.o.<br>Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov<br>Tel: +420 777 738 203<br>E-mail: m.reznicek@trasko.cz |
| Odpovědný projektant:<br>ING. ŘEZNIČEK MARTIN                                                                                                                                                                    | Vypracoval:<br>ING. WERNEROVÁ PAVLA<br>Kontroloval:<br>KREJČÍ VÁCLAV                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |

|         |                                                                           |                               |                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Akce:   | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY | Zakázkové číslo:<br>33 - 2019 | Paré:                           |
| Objekt: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D - ÚNIKOVÉ CESTY                                 | Datum:<br>03 - 2020           | DSP + DPS                       |
| Odsah:  | PŮDORYS 1.PP                                                              | Měřítko:<br>1:50              | Číslo výkresu:<br>D.1.01.4b-101 |