

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 9

Č.j.: HSOL-2383-2/2013

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 5. 6. 2013

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
k dokumentaci pro vydání stavebního povolení**

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Tomáš Pavlík, tel.: 950 770 054, e-mail: tomas.pavlik@hzsol.cz

Vyřizuje za OOb: nrap. Bc. Veronika Sobková, 950 770 343, email: veronika.sobkova@hzsol.cz

Název stavby: FN Olomouc, onkologická klinika - stavební úpravy objektu H1/H2 pro vyšetřovny onkologické kliniky, chemoterapeutický stacionář a ozařovny brachyterapie

Místo stavby: areál Fakultní nemocnice Olomouc; k. ú. Nová Ulice, parc. č. st. 322 a 1793

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, I. P. Pavlova 6

Předložená dokumentace, popis stavby: Projektová dokumentace (pare č. 4, 31. 3. 2013), včetně požárně bezpečnostního řešení (Ing. Jaromír Dejl, 11. 3. 2013). Předmětem projektu jsou dispoziční změny a s tím související stavební úpravy 1. NP stávajícího ambulantního provozu v objektu H1 a 2. NP stávajícího ambulantního provozu v objektu H2. Ve smyslu ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I. V objektu budou umístěny věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v souladu s požadavky uvedenými v požárně bezpečnostním řešení.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 4. 2013 a dne 3. 6. 2013 (změna požárně bezpečnostního řešení) a k této vydává v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO, a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného koordinovaného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti koordinovaného závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby budou předloženy zejména následující doklady:

- **Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti obkladů zajišťujících zvýšení požární odolnosti nosných ocelových konstrukcí R 45 DP1 v místech nových otvorů** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce.
- **Doklad o montáži SDK požárních stěn EI 45 DP1** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce.
- **Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárních dveří EI-C 30 DP3, EI-S_m 15 DP1** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce.
- **Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti systému zajišťujícího zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí – chráněného vzduchotechnického potrubí EI 30 DP1** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce.
- **Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce.
- **Doklady prokazující požadovaný index šíření plamene stěn a podhledů dle požadavků stanovených v požárně bezpečnostním řešení** (prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů, stavebně technické osvědčení, případně certifikát).
- **Doklady prokazující požadovanou třídu reakce na oheň podlahových krytin dle požadavků stanovených v požárně bezpečnostním řešení** (ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů).

- **Doklad o kontrole provozuschopnosti vnitřních odběrných míst požární vody – nástěnných hydrantů s hadicovým systémem** (ve smyslu ustanovení § 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)).
- **Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů** (ve smyslu ustanovení § 9 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)).

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2



kpt. Ing. Tomáš Pavlík
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
vrchní komisař

