

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		TYP POHLEDU	VÝŠKA POHLEDU	OSVĚTLENOST Em (lx)	ČÍSELNÍ OSVĚTLENÍ UGR (-)	ROVNOMĚRNOST (-)	Ra
10	ZADVĚŘÍ	SDK	3000	100	28	0,4	80
20	CHODBA	SDK + M600.1	3000	100	28	0,4	80
50	CHODBA + SCHODIŠTĚ	M600.1	3000	100	28	0,4	80
60	KARTOTEKA	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
61	RECEPCE	M600.2	3000	500	19	0,6	80
70	VÝŠETŘOVNA	SDK + M600.3	3000	500	19	0,6	80
80	VÝŠETŘOVNA	SDK + M600.3	3000	500	19	0,6	80
120	CT	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
140	OVLADOVNÁ CT	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
160	BOX CT	SDK	2800	200	25	0,8	80
170	PRŮJEM PACIENTŮ	M600.2	2800	500	19	0,6	80
180	ADMINISTRATIVA, PLÁNOVACÍ MÍSTNOST	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
200	ADMINISTRATIVA, PLÁNOVACÍ MÍSTNOST	SDK + M600.2	3500	500	19	0,6	80
210	CEKÁRNA	M600.1	3000	200	22	0,4	80
220	CHODBA	M600.1	3000	100	28	0,4	80
240	CHODBA + SCHODIŠTĚ	M600.1	3000	100	28	0,4	80
250	STROJOVNA, VZDUCHOTECHNIKY	SDK	2000	200	25	0,4	80
280	UKLIDOVÁ KOMORA	SDK	2600	100	28	0,4	80
290	PŘEDSÍN	SDK	2600	200	25	0,8	80
300	WC	SDK	2600	200	25	0,8	80
310	WC	SDK	2600	200	25	0,8	80
320	SPRCHA	SDK	2600	200	25	0,8	80
330	TEPENNÁ KOMORA	M600.2	2600	300	25	0,8	80
340	SKLAD	M600.2	3000	200	25	0,4	80
350	LUŽ	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
370	OVLADOVNÁ LUŽ	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
371	CHODBA	SDK + M600.2	3000	200	22	0,6	80
380	OVLADOVNÁ LUŽ	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
381	CHODBA	SDK + M600.2	3000	200	22	0,6	80
390	LUŽ	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
400	BOX 1 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
410	BOX 2 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
420	WC ŽENY	SDK	2800	200	25	0,8	80
421	WC ŽENY	SDK	2800	200	25	0,8	80
430	WC PŘEDSÍN	SDK	2800	200	25	0,8	80
440	OVLADOVNÁ LUŽ	SDK + M600.2	3000	500	19	0,6	80
450	BOX 1 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
460	BOX 2 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
470	BOX 1 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
480	BOX 2 LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
490	PŘEDSÍN	SDK	2800	200	25	0,8	80
491	WC MUŽI	SDK	2800	200	25	0,8	80
520	WC IMOBIL	SDK	2800	200	25	0,8	80
550	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	SDK + M600.2	2900	500	19	0,6	80
560	LUŽ	SDK	2800	200	25	0,8	80
590	KUCHYNKA	M600.2	2800	200	25	0,4	80



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO MODULU M600, 41W, 4397.5lm, Ra80, 4000K, IP54 DALI PŘEDŘADNÍK (ROZMĚR 600x600mm)
- B - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO MODULU M600, 41W, 4397.5lm, Ra80, 4000K, IP54 (ROZMĚR 600x600mm)
- C - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO MODULU M600, 118W, 10000lm, Ra80, 4000K, IP54 DALI PŘEDŘADNÍK (ROZMĚR 1200x600mm)
- D - VESTAVNÉ PANELOVÉ LED SVÍTIDLO DO MODULU M600, 36W, 4000lm, Ra80, 4000K, IP40 (ROZMĚR 600x600mm)
- E - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 15W, 1360lm, Ra80, 4000K, IP44 (PRŮMĚR 160mm)
- F - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 2200lm, Ra80, 4000K, IP44 (PRŮMĚR 215mm)
- G - PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ, 36W, 4000lm, Ra80, 4000K, IP65 ZAVĚŠENO NA G-PROFILU
- H - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO MODULU M600, 41W, 4397.5lm, Ra80, 4000K, IP54 (ROZMĚR 600x600mm)
- I - SVĚTELNÝ VÝVOD (230 V)

LEGENDA NOUZOÝCH SVÍTIDEL:

- N1 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU - ŠIPKA DOLŮ, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, NAPOJENO NA CBS
- N2 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S POKYVNÝM PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU - ŠIPKA DOLŮ, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, NAPOJENO NA CBS
- N3 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S POKYVNÝM PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU - ŠIPKA VLEVOVPRÁVO, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, NAPOJENO NA CBS
- N4 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO VESTAVNÉ OPTIKA "EVAKUAČNÍ", 2.5W, 218 lm, IP42 NAPOJENO NA CBS
- N5 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO VESTAVNÉ OPTIKA "PROTIPANICKÁ", 2.5W, 218 lm, IP42 NAPOJENO NA CBS
- N6 - LED NOUZOÝ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, NAPOJENO NA CBS

LEGENDA SPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A OVLADAČŮ:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RÁZENÍ 1, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, RÁZENÍ 5, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ STRIDÁVÝ, RÁZENÍ 6, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, POD OMÍTKOU, RÁZENÍ 7, 10A/250V, IP20
- OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ S ORIENTAČNÍ DOUTNÁVKOU, RÁZENÍ 10, 10A/250V, IP20
- SNIMAČ POHYBU S KÚZELOVOU CHARAKTERISTIKOU, 10A/250V, IP20
- 7-TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ MODUL DALI PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ A STIMULÁNÍ
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ NÁSTĚNNÝ, RÁZENÍ 1, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ NÁSTĚNNÝ, RÁZENÍ 5, 10A/250V, IP44
- SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE A OVLADAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU
- ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN DLE ČSN 33 2000-7-710
- ELEKTICKÝ ROZVÁDĚČ

ZNAČENÍ HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ:

X-x.xSD-xxx/x
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY
ČÍSLO NAPÁJECÍHO ROZVÁDĚČE
SVĚTELNÝ VÝVOD
ČÍSLO SPÍNAČE
ČÍSLO VÝVODU Z ROZVÁDĚČE
TYP OBVODU (IMMDO, D-DO)

ZNAČENÍ NOUZOÝHO OSVĚTLENÍ:

Nx/xx.xx
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY
ČÍSLO LINKY CBS
POŘÁDOVÉ ČÍSLO V LINCE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM ÚZEMLĚNÍM
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNICEM
DOPLNĚNÁ - DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 01/2021
ČSN 33 2130 ed. 3. UMÝVACÍ PROSTORY

±0,000 = 263,200 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JANA KOZMAŇSKÁ Vedoucí projektant: ING. VACLAV KŘEPELKA	Investor: AMEDIS, spol. s r.o. Bokovna 780A, 198 00 Praha 9 Tel. +420 281 918 191 www.amedis.cz
Projevitel: EL	Zpracovatel dlu: EP Růžnov, a.s. Růžnov Mlýnský Tel. +420 571 684 224 E-mail: j.kozma@eprouznov.cz	Autorizace: -IZOLACI -PŘEPÍNAČNÍ A KRYTIVY	
Odpovědný projektant: ING. BOHUSLAV ŠULÁK	Vypracoval: ING. BOHUSLAV ŠULÁK	Kontroloval: ING. BOHUSLAV ŠULÁK	
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC OBMĚNA LINEARNÍCH URÝCHLOVAČŮ V BUDOVĚ H	Zakázka číslo: 57 - 2020	Datum: 11 - 2021	Page:
Objekt: BUDOVA H2	SO 01	Formát: 16 A4	
Obsah: PŮDORYS 1.NP - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4c-10	