



- |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | - ZÁSUVKA 2P+PE, 230V, IP20, B. BÍLÁ - OBYVD MDO                             |
|  | - ZÁSUVKA 2P+PE S PŘEPŮTOVOU OCHRANOU 2P+PE, 230V, IP20, B. BÍLÁ - OBYVD MDO |
|  | - ZÁSUVKA 2P+PE, 230V, IP20, B. ZELÉNÁ - OBYVD DO                            |
|  | - ZÁSUVKA 2P+PE S PŘEPŮTOVOU OCHRANOU, 230V, IP20, B. ZELÉNÁ - OBYVD DO      |
|  | - ZÁSUVKA 2P+PE, 230V / 32A, IP44, NAPÁJENÁ OD MODULÁTORU                    |
|  | - DVOJVLATÁ ZÁSUVKA PRO VYVOLENÝ POTENCIÁL, IP20, B. BÍLÁ                    |
|  | - BOD UZEMNĚNÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHY (v 0,2m nad podlahou)          |
|  | - BOD UZEMNĚNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (v 0,2m nad podlahou)                     |
|  | - SERVISNÍ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (v 1,5m nad podlahou)                             |
|  | - SERVISNÍ SPÍNAČ 3P400A/32A, IP54                                           |
|  | - SERVISNÍ SPÍNAČ 3P400A/32A, IP54                                           |

- |                                                               |  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
| UZENOVÁNÍ SKŘÍNKA (v 0,4m nad podlahou)                       |  | VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (odsávka VZT) - OBVOD MDO        |
| EKVIPOVACÍ PRÍPOJNICE (nad podlahou)                          |  | VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (odsávka VZT) - OBVOD MDO         |
| DVEŘNÍ KONTAKT ZD (odsávka stavyby - dveři)                   |  | VÝVĚJE PÁRY (odsávka VZT) - OBVOD MDO                           |
| SPÍNAČ PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (odsávka stavyby - dveři)          |  | VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO (nad dveřmi)<br>PROPAGACE E TECHNOLOGIÍ        |
| POHON DVEŘÍ (odsávka stavyby - dveři) - OBVOD DO              |  | ELEKTROCKÝ ROZVÁŽEČ                                             |
| PROTIPOTÁPĚKÁ (odsávka VZT) - OBVOD DO                        |  | HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V MŘÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU                |
| STOP TLAKAČKO TECHNOLOGIE (odsávka technologie)               |  | HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V OCELOVÝM KABELOVÉM ŽLABU                |
| SVĚTELNÝ SLOUPEC STAVU LINEÁRNÍHO URYCHLOVÁČE                 |  | PLASTOVÝ PARAPETNÍ ZÁSUVKOVÝ KÁBL                               |
| RAZENÍ A. PŘÍB. B. BILÁ                                       |  | PROSTOROVÁ KLIMATIZAČNÍ UČAČOVÁ ENA                             |
| SIGNALIZAČNÍ PANEL KLINICKÉ SIGNALIZACE (v 1,7m nad podlahou) |  | ZARÁZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN DLE ČSN 3300-7:2010-1 |

- |  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | - VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (odsávka VZT) - OBVOD MDO       |
|  | - VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (odsávka VZT) - OBVOD MDO        |
|  | - VYVĚŠE PÁRY (odsávka VZT) - OBVOD MDO                          |
|  | - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLKO (nad dveřmi)<br>PROPAGENDUJE E TECHNOLÓGIÍ   |
|  | - ELEKTRICKÝ ROZVÁČEČ                                            |
|  | - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V MŘÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU               |
|  | - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V OCELOVÝCH KABELOVÉM ŽLABU              |
|  | - PLASTOVÝ PARALELNÍ ŽABOVÝ KANÁL                                |
|  | - PROTIPÁRŽNÍ KABELOVÁ KANÁL E60                                 |
|  | - ZRAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN DLE ČSN 3300-7:2010-7 |

POZNÁMKA:

PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAPÁJENÍ ROZVADĚČŮ PROVÉST DLE PŘEHLEDOVÝCH SCHÉMAT, VE KTERÝCH JSOU POPSÁNY TYPY PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ A NAPÁJECÍ ROZVADĚČE JEDNOTLIVÝCH SOUSTAV NAPÁJENÍ MDO a DO.

INSTALACE EL. PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE KOORDINOVÁNA S DODAVATELI OSTATNÍCH STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ. ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT UPRAVENA DLE POTŘEB SKUTEČNĚ DODANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NÁBYTKU A POŽADAVKŮ INVESTORA.

VOLNĚ VEDENÉ KABELY NAD PODHLEDEM A V DUTINÁCH PŘÍČEK INSTALOVAT DO BEZHALOGENOVÝCH  
INSTALAČNÍCH TRUBEK.

KRABICE PRO UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÝCH PODLAH A KONSTRUKCI VESTAVBY INSTALOVAT 0,2 m NAD PODLAHOU.

KABELOVÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BYT UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DL  
A ČL.6.2 ČSN 730810 Z R. 2009 NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

VŠECHNY PODRUŽNÉ ROZVADĚČE PŘIPOJIT NA PŘIPOJNICI HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÁ OBJEKTU.  
VÝVOD UKONČENÝ VOLNÝM KONCEM KABELU PROVÉST S DOSTATEČNOU DÉLKOU KABELU A M  
UPRAVIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE NAPÁJENÉHO ZAŘÍZENÍ.

VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH SKUPINY 1. A 2., V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU PROVÉST DOPLŇJÍCÍ VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ NEŽIVÝCH VODIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ A VEŠKERÝCH KOVOVÝCH ROZVODŮ KONSTRUKCÍ A HMOT.

## ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

### OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

VNEJSI VLIVY DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3 :

ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :

- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZBĚHNÉ - ROZBĚHNÝM AUTOMATICKÝM

DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 01/2021  
ČSN 33 2130 ed. 3: LIMÝVACÍ PROSTORY

$$\pm 0,000 = 263,200 \text{ m n.m.}$$

|        |            |              |       |
|--------|------------|--------------|-------|
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|--------|------------|--------------|-------|

|                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. JAN KOČMÁNEK        | Investor:<br><b>AMEDIS, spol s r.o.</b><br>Bobkova 785/4, 198 00 Praha 9<br>Tel: +420 281 918 191<br><a href="http://www.amedis.cz">www.amedis.cz</a> |
|                                                                                       | Vedoucí projektantí zakázky:<br>ING. VĚCLAV KŘEPĚLKA | Projevice:<br>Zpracovatelé díla:<br>Autorizace:                                                                                                       |

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL | EP Rožnov, a.s.<br>Božerry Němcovi 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm<br>Tel: +420 571 664 224<br>E-mail: b.sulak@eproznov.cz |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Odpovědný projektant: | Vypracoval:         | Kontroloval:        |
| ING. BOHUSLAV ŠULÁK   | ING. BOHUSLAV ŠULÁK | ING. BOHUSLAV ŠULÁK |
|                       |                     |                     |

|       |                                                                                      |                 |           |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| Akce: | <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC</b><br><b>OBMĚNA LINEÁRNÍCH URYCHLOVAČŮ V BUDOVĚ H</b> | Zadákové číslo: | 57 - 2020 | Paré: |
|       |                                                                                      | Datum:          | 11 - 2021 |       |
|       |                                                                                      | Stav:           | NSPS      |       |

|                                          |              |                              |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Objekt: BUDOVA H2                        | SO 01        | Formát: 16 A4                |
| Obsah: RÚDOPYS 1 NR. SILNORPOUDÉ ROZVODY | Mřížko: 1:50 | Číslo výkresu: D.1.01.40.101 |

|      |               |
|------|---------------|
| 1:50 | D.1.01.4c-101 |
|------|---------------|