

**POTVRZENÍ O PROVEDENÍ KOORDINAČNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
dle ČSN 34 2710**

Objekt: Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
Obměna lineárních urychlovačů v budově H

Generální dodavatel stavby:
OHL ŽS a.s., Tovačovského 22, Olomouc 77900

Dodavatel EPS:
Merit Group a.s., Březinova 7, Olomouc 77900

Dodavatelé návazných požárně bezpečnostních zařízení jsou uvedeni v následující tabulce, rozčleněné dle signálů EPS:

Výstupní signály EPS	Typ výstupu	DODAVATEL OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ
Sirény v objektu – spuštění signalizace	NO	Merit Group a.s.
Odblokování přídržného magnetů out 1301 2.NP m.č. 260	NC	
Odblokování automatického režimu dveří out 1309 1.NP m.č.050	NC	Raccoon s.r.o.
Aktivace požárních klapků out 1308 m.č.570	NC	Elpremo s.r.o.
Vypnutí provozní VZT – vypnutí napájení out 1306 1x 1.NP, předpoplach VZT out 1307 m.č.250	NC	Elmar Group s.r.o.

Vstupní signály EPS	Typ výstupu	DODAVATEL ZAŘÍZENÍ
Monitoring napájení – pomocný zdroj EPS 1.NP m.č. 250	IN	Merit Group a.s.
Porucha Aku – pomocný zdroj EPS 2.NP m.č. 260	IN	

Uvedení zhotovitelé tímto potvrzují, že v rámci realizace díla provedly koordinační funkční zkoušku požárně bezpečnostních zařízení a ověřili, že jimi dodávaná PBZ byla nainstalována a fungují v souladu s platnou projektovou dokumentací, normativními a právními předpisy, dle požadavků daných Požárně bezpečnostním řešením stavby a odpovídají technickým požadavkům daných výrobcí jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení.

V Olomouci

dne: 16. 11. 2021

Za GDS – OHL ŽS a.s.


.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Radek Dohnal
OLOMOUČ

Za Merit Group a.s.
Alois Vincibr



Vincibr

Raccoon s.r.o.

Raccoon

Za Elpremo s.r.o.

Elpremo

Za Elmar Group a.s.

Elmar

EP ROŽNOV (VZT)
~~JK New Product, s.r.o.~~

HAD E TOTAS