



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:
214502005**



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o znění a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:

**DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133**

Výrobek:

Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární dělicí funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/C5/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PC6/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020


Ing. Robert Žák

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI 45 / EI 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI 30 / EI 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; S ₂₀₀ /Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (záruční, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technologies Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldéhydu (HCHO)	Vyhlaška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/ m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technologies Pro NPd	Shoda

Poznámka ¹⁾ Die podkladu výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials", publikované Rakemunistisches (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranici 0,05 mg/m³h. Die podkladu výrobce, emise byla testována podle předpisů Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německo a pokyny DIBt (2010). Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích třídách podle dekrete no. 2011-321, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 0,05 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila výsledky zkoušek a výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebráním vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502013



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární a kouřotěsnou funkci s ohledem na charakteristiku vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PCS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 28.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020

DK mont
a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI 45 / EI 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25: E 45 / EI 30 / EI 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; Spol. Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (žáruvzd., rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technologies Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg / m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technologies Pro NPD	Shoda

Poznámka ¹⁾ Die podkladu výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials", publikované Rakemustioistatist (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 ducch pod hranici 0,05 mg/m²h. Die podkladu výrobce, emise byla testována podle předpisů Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německo a pokyny DIBt (2010). Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích třídkách podle decrete no. 2011-321, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 ducch pod limitem 60 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502011



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určený výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární dělicí funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CE/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PC/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
- Vyhláška MZ č. 8/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obyvatelů a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020


DK mont, a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Zak

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI 45 / EI 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI 30 / EI 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1694-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; S _{wp} /Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hlítník (zároveň, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technolips Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technolips Pro NFD	Shoda

Poznámka 1) Die podkladu výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials", publikované Rakennustutkimus (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod tlakem 0,05 mg/m³h. Die podkladu výrobce, emise byla testována podle předpisů Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německo a pokyny DIBt (2010). Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisních třídách podle dekrete no. 2011-321, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod tlakem 60 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrává vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502008



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určený výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární a kouřotěsnou funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CE/2020/0698/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PC/2020/0698/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 22/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požární dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020


DK mont, a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12,5; E 45 / EI, 45 / EI, 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI, 30 / EI, 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12,5; S _{red} /Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (zároveň, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technopolis Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technopolis Pro NPD	Shoda

Poznámka¹⁾ Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials", publikované Rachenkunststoff (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranicí 0,05 mg/m³h.
Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle předpisů Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německa a pokyny DIBt (2010). Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích dřevních produktů podle dekrétu no. 2011-321, a Belgijským Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 60 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212

autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr**
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502004



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřolátný uzávěr a mají požární a kouřolátnou funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PCS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřolátných dveří a kouřolátných požárních dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb, Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřolátnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 28.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití a stavbě bezpečný. Zároveň jsme přilali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020


Ing. Robert Žák

Statutární zástupce výrobce:

Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI 45 / EI _s 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI 30 / EI _s 45 / EW 45	Shoda
Kouřolátnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; S _{ac} / Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (zároveň, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technogips Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldéhydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/ m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technogips Pro NPd	Shoda

Poznámka 1) Die podkladu výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Smokey Testing of Building Materials", publikované Rakemustestlabor (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranici 0,05 mg/m³h. Die podkladu výrobce, emise byla testována podle předpisů Vládního úřadu pro bezpečnost a veřejné zdraví, Zlatá je v souladu s AqBB (2015) Německa a pokyny DIBT (2010), Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích úředních podle dekrete no. 2011-531, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 0,05 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502007



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární dělicí funkci s ohledem na charakteristiku vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/C5/2020/0698/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PC5/2020/0698/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2008 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požární dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přilali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020

Dikmont
Výrobce
Ing. Robert Žák
Výrobce
Ing. Robert Žák

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12,5; E 45 / EI 45 / EI 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI 30 / EI 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12,5; S ₉₀₀ /Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (zárubec, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technologies Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/ m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technologies Pro. NPD	Shoda

Poznámka 1) Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Smokey Testing of Building Materials", publikované Rakemustestatiön (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranici 0,05 mg/m³h. Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle předpisu Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německo a pokyny DIN (2010), Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích třídních podle dekrety no. 2011-521, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 60 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD-S US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502012



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 216/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární a kouřotěsnou funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsem osazena samozavíracím a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PCS/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
 - Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
 - Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
 - Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 - Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 - Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 - ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 - ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnicích dne 2.9.2020


DK mont, a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Zak

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná / deklarovaná úroveň Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI, 45 / EI, 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI, 30 / EI, 45 / EW 45	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)		Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; S ₂₀₀ /Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (zároveň, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technologies Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (fCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/m ³ h ⁻¹	Shoda

Poznámka 1) Die podkladu výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Smokey Testing of Building Materials", publikované Rakemusteltestat (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranici 0,05 mg/m³h. Die podkladu výrobce, emise byla testována podle předpisu Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s AgBB (2015) Německo a pokyny DIB (2010). Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích úřadů podle dekrete no. 2011-531, a Belgickým Royal Decree C-2014/24239. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 0,05 µg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0598/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0101/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr**
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Výrobce : **DK mont a.s.**
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : **268 67 133**

Výrobna : **DK mont a.s.**
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1040/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0598/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD-S US 15:**

214502006



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 216/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD-S US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD-S US - revizní dvířka do zavěšeného podhledu slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požární a kouřotěsnostní funkce. Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v technické specifikaci výrobku. Revizní dvířka jsou určena k osazení do zavěšeného podhledu. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, pořadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CE/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PC/2020/0598/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1040/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., pracoviště Zlín, AO212
4. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN EN 1350-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastností výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 2.9.2020


Ing. Robert Zak

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Zak

Vymezení posuzovaných vlastností

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	Hodnocení
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; E 45 / EI, 45 / EI, 45 / EW 45 Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 15 a 25; E 45 / EI, 30 / EI, 45 / EW 45	Shoda
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3, (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	Revizní uzávěr, typ PP RD-S US 12.5; S _{sd} Sa	Shoda
Reakce na oheň	(klasifikace dle ČSN EN 13501-1), ČSN 73 0810	Hliník (záruka, rám křídla) A1 Deska SDK Rigips A2-s1, d0 Deska SDK Technologies Pro A1	Shoda
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	Druh konstrukce DP1	Shoda
Stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	Deska SDK Rigips pod 0,05 mg/m ³ h ⁻¹ Deska SDK Technologies Pro NPD	Shoda

Poznámka 1) Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle "M1 Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials", publikované Rakemustestlabor (version of 5.7.2017). Formaldehyd byl po 28 dnech pod hranici 0,05 mg/m³h. Dle podkladů výrobce, emise byla testována podle předpisů Německa, Francie a Belgie. Zkouška je v souladu s A9B8 (2013) Německa a pokyny DIN (2010), Francouzskou legislativou z roku 2011 o emisích tridých podle dekrete no. 2011-321, a Belgickým Royál Decree C-2014/24259. Formaldehyd byl po 28 dnech pod limitem 0,05 mg/m³.

Zpracoval:
P. K.
rev. 10.5.2021