

Evidenční číslo nádoby:

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

revize provedena dle ČSN 690012

Datum revize: 11. listopadu 2021		výrobní číslo 152926400300	rok výroby 07.2021
Výrobce:	Reflex Winkelmann GmbH + Co Německo	Druh:	exp. nádoba s vakem.
Provozovatel:	Fakultní nemocnice Olomouc Budova H	Typ:	COSMO MAG-W
Umístění	Místnost 390	Pracovní/zkuš. přetlak:	10,0 bar/ 14,3 bar
		Obsah:	25 L
		Pracovní teplota:	-10°C +70°C
		Pracovní látka:	voda/ plyn
			CE 0045

Výstroj TNS

Manometr

výr. číslo:

Umístění:

třída přesnosti:

Pojistný ventil

Výr. číslo:

Umístění:

v místě napojení exp. potrubí

v místě napojení exp. potrubí

Rozsah[bar]:

Průměr pouzdra:

Označení min/max [bar]:

Datum porovnání:

Otevírací přetlak

DN/PN:

Datum odzkoušení:

0-10bar

100

10

10 bar

1"

Zjištěný stav:

Výchozí revize provedena na nově instalované expanzní nádobě v systému strojního zařízení LU2 chlazení lineárních urychlovačů. Na přání investora nádoba instalována vodorovně v technickém prostoru za podhledem stropu. Soustava jištěna pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 10 bar. Žádný ze zdrojů tlaku nepřevyšuje max. provozní přetlak nádoby 10 bar. Instalace provedena fa. MONTPLAST-ITPV s.r.o v souladu s návodem k instalaci a obsluze, ČSN 690012 a ČSN 060830. Nádoba označena štítkem a značkou CE, vyrobena v souladu EN 13831:2007. Po provedené zevní prohlídce je povrch nádoby bez zjevného mechanického poškození či deformací tlakových částí, netěsnosti nezjištěny. Provedena kontrola tlaku plynu v nádobě 4,0bar.

Závady a opatření:

Bez zjištěných závad

Kontrola opatření z minulé revize konané dne:

Jedná se o výchozí revizi

Rozhodnutí o dalším provozu:

Revidovaná nádoba je schopná uvedení do provozu.

Rozdělovník:

1x provozovatel převzal dne:

1x založeno



Ivo Faltus - revize TZ + PZ
osv.:8817/6/19R-TZ-NA,PK4,HK4
opr.:1247/6/09/TZ- R-NA,K4
tel.606777848

RT tlakových nádob a kotlů

Evidenční číslo nádoby:

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

revize provedena dle ČSN 690012

Datum revize: 11. listopadu 2021	výrobní číslo 20V110282305	rok výroby 2020
Výrobce: Reflex Winkelmann GmbH + Co Německo	Druh: exp. nádoba s vakem. Typ: COSMO MAG-W	
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc Budova H	Pracovní/zkuš. přetlak: 10,0 bar/ 14,3 bar	
Umístění: Místnost 270 - údržba	Obsah: 25 L	
	Pracovní teplota: -10°C +70°C	
	Pracovní látka: voda/ plyn	
		CE 0045

Výstroj TNS

Manometr

výr. číslo:

Umístění:

třída přesnosti:

Pojistný ventil

Výr. číslo:

Umístění:

v místě napojení exp. potrubí

v místě napojení exp. potrubí

Rozsah[bar]:

Průměr pouzdra:

Označení min/max [bar]:

Datum porovnání:

Otevírací přetlak

DN/PN:

Datum odzkoušení:

0-10bar

100

10

10 bar

1"

Zjištěný stav:

Výchozí revize provedena na nově instalované expanzní nádobě v systému strojního zařízení LU3 chlazení lineárních urychlovačů. Nádoba instalována svisle. Soustava jištěna pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 10 bar. Žádný ze zdrojů tlaku nepřevyšuje max. provozní přetlak nádoby 10 bar. Instalace provedena fa. MONTPLAST-ITPV s.r.o v souladu s návodem k instalaci a obsluze, ČSN 690012 a ČSN 060830. Nádoba označena štítkem a značkou CE, vyrobena v souladu EN 13831:2007. Po provedené zevní prohlídce je povrch nádoby bez zjevného mechanického poškození či deformací tlakových částí, netěsnosti nezjištěny. Provedena kontrola tlaku plynu v nádobě 4,0bar.

Závady a opatření:

Bez zjištěných závad

Kontrola opatření z minulé revize konané dne:

Jedná se o výchozí revizi

Rozhodnutí o dalším provozu:

Revidovaná nádoba je schopná uvedení do provozu.

Rozdělovník:

1x provozovatel převzal dne:

1x založeno



Ivo Faltus - revize TZ + PZ
osv.:8817/6/19R-TZ-NA,PK4,HK4
opr.:1247/6/09/TZ- R-NA,K4
tel.606777848

RT tlakových nádob a kotlů