

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

FN OLOMOUC

I.P.Pavlova 6; 775 20 Olomouc

IČ:00098892 ; DIČ :CZ 00098892

Identifikace místa stavby:

Fakultní nemocnice Olomouc

Budova H - lineární urychlovač

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Dodavatel (název, adresa, IČ):

ELPREMO , spol. s r. o.

Řepčinská 35/86; 779 00 Olomouc

IČ: 42869951; DIČ : CZ 42869951

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm.a) až g) vyhlášky o požární prevenci): **Viz. příloha 1**

Výrobce PBZ:

Viz. příloha 1

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:

Viz. příloha 1

Umístění ve stavbě:

Viz. příloha 1

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž byla provedena za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

PBZ odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené PBZ je provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti:

26.10.2021


Termín příští kontroly provozuschopnosti:


26.10.2022

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného PBZ.

Datum: 26.10.2021

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla montáž, funkční zkoušku a kontrolu
provozuschopnosti výše uvedeného PBZ:**


Tomáš Vychodil


Lubomír Chmelo

Příloha č 1: Seznam PBZ s uvedením označení a názvu zařízení, umístění ve stavbě, uvedením typu a výrobce, uvedením napájecího obvodu s elektrickými parametry a způsobem ovládání.