

Dokumentace

Olomouc - FN, Obměna lineárních urychlovačů v budově H

Další doklady

- 1/4 - Zpráva o výchozí revizi - Elektrická požární signalizace
- 2/1 - Protokol o zaškolení obsluhy Elektrické požární signalizace
- 3/1 - Pokyny pro uživatele nad rámec návodu k obsluze
- 4/13 - Seznam předaných záručních listů vč. Záručních listů od dodaných zařízení

Příloha - Protokoly o měření strukturované kabeláže – na nosiči CD

ZPRÁVA

Ev. číslo : 137/2021

o výchozí revizi elektrického zařízení požární signalizace

podle ČSN 33 1500, ČSN EN 54 -* (ČSN 34 2710), ČSN 33 2000 - 6 ed.2
a vyhlášky 246/2001 Sb.

Zahájení revize dne : 9.11.2021
Ukončena dne : 9.11.2021
Revizní zpráva vypracována : 9.11.2021
Revizní technik : Drešl Jiří, Na Letné č. 601, Velká Bystřice
Evid. číslo : č. osv. VTZ TIČR 12395 / 7 / 19 / R – EZ – E2A
č. opr. VTZ ITI 10943/7/05/EZ – M,O,R,Z-EZ/A

Objekt revize : **Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a Onkologická klinika
– budova H1 + H2**

Umístění : **Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 OLOMOUC**

Zhotovitel : MERIT GROUP a.s., Březinova 7, 772 00 Olomouc
Typ zařízení : Schválené zařízení EPS – **ESSER – FlexES control**
třída /skupina – vyhl. 73/2010 sb. Tř.II, skupina =D=
Zdroj napájení : rozvod 230 V 50 Hz TN – S
baterie 2 ks 12 V / 24Ah + 2 ks 12 V / 17 Ah
Prostředí : podle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

Základní ochrana : - základní izolace živých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.,
příloha A.1.
- přepážky nebo kryty podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3., příloha A.2.

Ochrana při poruše : - rozvody TN, automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.1 a 411.4 použitím nadproudových
jistících prvků
- ochrana malým napětím SELV a PELV
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.414 a 414.4
- dvojitá nebo zesílená izolace a kryty
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.412 a 412.2.2

Celkový posudek : **Elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu**

Příští revize : do 12/ 2022.
Počet listů : čtyři
Rozdělovník : 2 x provozovatel , 1 x servis , 1 x rev. technik

Datum předání a podpis provozovatele

podpis servisního technika

podpis rev. technika



Předmět revize : výchozí revize instalace elektrické požární signalizace podle ČSN 33 1500 – Z4 a ČSN 33 2000 – 6 ed.2 s přihlédnutím k ČSN EN 54-1...25 (34 2710), která je umístěna v prostoru budovy H.

Zapojení je provedeno podle schválené dokumentace , technické provedení je podle typových postupů montáže zařízení EPS.

Předmětem revize není : Vlastní funkce zařízení EPS a kontrola činnosti navazujících zařízení.
Revize byla provedena za přítomnosti pracovníka servisu, který provedl kontrolu podle vyhl. 246/2001 Sb.

Dokumentace : projektová dokumentace – MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Olomouc
technická zpráva

Použité přístroje : Eurotest 61557 v.č. 13101211 kalib. 2020
ACT GOLD

Prohlídkou byla kontrolována míra uplatňování podmínek:

- soulad s technickou dokumentací
- volba jisticích prvků
- volba vodičů a jejich uložení s ohledem na proudovou zatížitelnost
- označení středních a ochranných vodičů
- odpovídající způsob spojení vodičů
- označení příslušnosti jisticích a ochranných prvků
- odpovídající krytí el. předmětů
- neporušenost el. zařízení
- přístupnost z hlediska provozu a údržby

Popis :

revize byla provedena na základě zrakové prohlídky, měření izolačních odporů a ochranné smyčky. Zařízení je zapojeno typově a je přehledné. El. požární signalizace je dle názvosloví ČSN 33 0010 zařízením se zvýšenou provozní spolehlivostí.

Přívod pro revidovanou el. požární signalizaci je proveden z podružného rozvaděče R-PK1.4 umístěného v 1.NP v místnosti č.570 – rozvodná NN, vyr. ELPREMO spol.sr.o., v.č. 207/2021, kde je jistič FA 7 – LTN B10/1. Pro ústřednu EPS je vyveden napájecí kabel PRAFIaDur - J 3x2,5.


Přívod z rozvaděče je ukončen na svorkovnici systémového zdroje EPS. Ústředna je umístěna v místnosti číslo A_H102260 v 2.NP budova H1 (pracovna sester) v zabudované skříně na zdi ve výšce 1,25 m nad podlahou. Je použita ústředna systému ESSER provozovaná 230V/24V s krytím IP 30 pro obsluhu pracovníků poučených ve smyslu vyhl.50/1978 Sb. podle požadavku ČSN 34 2710.

Přes přístrojovou pojistku je napojen vlastní rozvod EPS. Podrobný popis obsahuje projektová dokumentace a návod k obsluze, který je součástí dodávky.

V souladu s ČSN 34 2710 je pro napájení při přerušení dodávky ze sítě instalován 1x pomocný zdroj.

Baterie pro pomocný zdroj EPS - ZSP 135-DR 2ks 12V 17Ah v uzavřeném provedení zapojených sériově tj. 24V a umístěny na stěně v místnosti vzduchotechniky č.250.

Rozmístění jednotlivých funkčních částí je provedeno podle technických možností v souladu s typovým umístěním. Ústředna má trvalou signalizaci způsobu napájení a stavu funkční kontroly
kontrola izolačního stavu rozvodu DC.



Prohlídka podle ČSN EN 54- (34 1710) a vyhl.246/2001 Sb, provedená na základě zrakové kontroly zařízení a všech jeho částí (propojovací vedení, připevnění hlásičů ...)

Hlásiče jsou vybaveny optickou signalizací. Na ústředně je impuls od hlásičů trvale vyhodnocován. Ústředna má trvalou signalizaci způsobu napájení a stavu funkční i kontroly ústředny a hlásičů.

Zařízení má kontrolní počítadlo poplachů. Stav počítadla se zapisuje do knihy údržby se zdůvodněním, proč se zaregistrovalo nové číslo. Jištění jednotlivých proudových okruhů odpovídá požadavkům ČSN materiál vodičů Cu, viz dokumentace.

Optická rozlišitelnost v místě ústředny je vyhovující.

Při revizi nebyla navazující zařízení přezkoušena. Kontrolu funkcí provedl servis zhotovitele.

Připojeno : Ústředna ESSER	1 ks
Pomocný zdroj ZSP 135-DR	1 ks
Multisenzorový automatický hlásič	85 ks
Tlačítkový hlásič	9 ks
Koppler (12relé)	1 ks
Koppler (alarmový 4/2)	1 ks

Provedená měření a zkoušky :

- prohlídka zařízení podle ČSN 33 1500 čl. 5 a ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 61.2
- měření izolačních odporů podle ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 61.3.3
- měření impedanční smyčky podle ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 61.3.6.3
- kontrola ochrany automatické odpojení od zdroje podle ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl.61.3.6
- provedeny zkoušky podle ČSN 33 4590 čl. 6.3.
- zkouška čidel zkušebním testem.

Naměřené hodnoty :


(je připočítána uživatelská chyba + tolerance přístroje)

1. ústředna EPS – 2.NP (pracovna sester m.č.A_H102260) rozvaděč R-PK1.4 – jistič FA 6 – B10/1	
- impedanční smyčka přívodu napájení	232V 1,61Ω 150A
- izolační stav napájecího kabelu.....	200 M Ω
- napětí baterie L – provoz	13,55 V
- kapacity baterie 12V 24Ah (11/2021).....	22,60 Ah
- napětí baterie P – provoz	13,48 V
- kapacity baterie 12V 24Ah (11/2021).....	22,40 Ah

Naměřené hodnoty :

(je připočítána uživatelská chyba + tolerance přístroje)

2. zdroj EPS – 1.NP (strojovna vzduchotechniky m.č.250) rozvaděč R-PK1.4 – jistič FA 7 – B10/1	
- impedanční smyčka přívodu napájení	233V 1,48Ω 163A
- izolační stav napájecího kabelu.....	200 M Ω
- napětí baterie L – provoz	13,37 V
- kapacity baterie 12V 17Ah (11/2021).....	16,30 Ah
- napětí baterie P – provoz	13,36 V
- kapacity baterie 12V 17Ah (11/2021).....	16,80 Ah



Pokyny pro uživatele:

- Vypracovat konkrétní pokyny pro uživatele EPS včetně pokynů při mimořádných stavech. S pokyny prokazatelně seznámit určené pracovníky a pro možnost nahlédnout uvedených pracovníků je uložit na určeném místě
- Pravidelně kontrolovat funkční schopnost EPS v intervalech určených vyhl. 246/2001 Sb. §1 b). Stejně intervaly jsou také určeny normou ČSN 34 2710 čl. 434 tj. ústředna každý měsíc, (vyhl.246/2001 Sb. §8 1a), čidla každý 1/2 rok (vyhl. 246/2001 Sb. § 8 1b), podle čl. 435 revize celého zařízení 1x ročně (vyhl. 246/2001 Sb. §8 1a).
- O provozu, opravách a zkouškách zařízení vést pravidelné písemné záznamy v knize pro tento úkol zavedené a dostupné kontrolním orgánům. Viz. vyhl. 246/2001 Sb. §7 + §10 a ČSN 34 3710 čl. 432 e).

Závěr : po provedeném měření a zkouškách je možno konstatovat, že revidovaná část zařízení EPS je schopná bezpečného a spolehlivého provozu dle technického požadavku ČSN 34 2710

Závady : - bez závad



Protokol o zaškolení obsluhy

Systém: Elektronická požární signalizace EPS
ESSER Flex ES Control FX18

Umístění: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 77900
Olomouc
Obměna lineárních urychlovačů v budově H

Školitel: Lukáš Dopita

Datum zaškolení:

Přílohy protokolu: 1. Pokyny nad rámec návodu k obsluze

Následující osoby zde svým podpisem stvrzují, že byly seznámeny s funkcí a ovládním systému a jsou schopny samostatně se systémem pracovat. Též jsou si plně vědomy dopadů plynoucích ze zanedbání obsluhy systému.

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

podpis:

1. Pokyny pro uživatele nad rámec návodu k obsluze elektronické požární signalizace – EPS:

Uživatel je povinen:

- a) provádět v pravidelných intervalech prověřování funkčnosti zařízení
- b) hlásit jakékoliv funkční nedostatky nadřízené správě, která zajistí odstranění závad
- c) vést požární knihu a zapisovat do ní všechny mimořádné události
- d) osoba odpovědná za provoz zařízení (pověřená objednatelem), zodpovídá za důkladné proškolení případného nového personálu

Uživateli se zakazuje:

- a) provádět manipulace se zařízením, jež překračují rámec dodaného návodu k obsluze
- b) provádět neodborné zásahy do zařízení, systém jako celek vypínat či odpojovat bez přítomnosti pověřené osoby provádějící záruční či pozáruční servisní úkony.

Porušením uvedených pokynů mohou vzniknout nejen závažné škody na zařízení, ale především se uživatel vystavuje riziku škody na majetku či zdraví vlivem nedostatečné funkce instalovaného zařízení.

Seznam předaných záručních listů od dodaných zařízení:

Záruční doba 24 měsíců:

1. EPS Ústředna FlexES Control FX18 a příslušenství
2. Hikvision NVR pro 16 IP kamer a příslušenství
3. Aktivní prvky Cisco Wi-Fi a příslušenství
4. Zámky Dorcas
5. Zámky Abloy 560/65/20 a příslušenství
6. Sada pro nouzovou komunikaci 3280B-C10001 B

V Olomouci dne 9. listopadu 2021

Zpracoval: Alois Vincibr



MERIT GROUP a.s.

a/ Březinova 7, 772 00 Olomouc

t/ +420 585 226 185, f/ +420 585 230 206

e/ merit@merit.cz, w/ www.merit.cz

K dokladu: Výdejka SVC-21-1019
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 28.05.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

Popis	Číslo	Záruka	Množství
ESSER - Akumulátor 12V DC/24h	4100000362	24 měs.	2 Ks
ESSER - Deska č.1 se 4 pozicemi pro MM	0600000391	24 měs.	2 Ks
ESSER - Deska č.2 se 4 pozicemi pro MM	0600000392	24 měs.	2 Ks
ESSER - Mikromodul esserbus/esser-plus GT	0600000394	24 měs.	17 Ks
ESSER - opticko kouřový hlásič IQ8Quad	0600000363	24 měs.	86 Ks
ESSER - Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	0600000197	24 měs.	86 Ks
ESSER - Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená se sklíčkem	0618300041	24 měs.	8 Ks
ESSER - paralelní optická signalizace, IP 50 pro 9000, 9200, IQ8Quad	0618300050	24 měs.	31 Ks
ESSER - Siréna - bílá nízké provedení	0600000450	24 měs.	7 Ks
ESSER - Esserbus koppler 12 relé	0600000386	24 měs.	1 Ks
ESSER - Skříň pro bus-koppler na omítku	0618300052	24 měs.	2 Ks

Celkem:**244 mj****Záruční podmínky:**

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.



merit

Dodací a záruční list

K dokladu: Výdejka SVC-21-1270
Referent: Švandová Martina

Datum vystavení: 02.07.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel

MERIT GROUP a.s.

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veverí
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<u>Popis</u>	<u>Číslo</u>	<u>Záruka</u>	<u>Množství</u>
ESSER - Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	0600000390	24 měs.	1 Ks
Celkem:			1 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-1262
Referent: Švandová Martina

Datum vystavení: 01.07.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veverí
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

Popis	Číslo	Záruka	Množství
Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic	0600000491	24 měs.	1 Ks
ESSER - Mikromodul essernet 62,5 kBd - FX808340	0600000426	24 měs.	1 Ks
ESSER - optický převodník single mode, 2xST , 784769	0600000451	24 měs.	2 Ks
ESSER - elektronika tlačítka IQ8	0618300040	24 měs.	8 Ks
ESSER - Esserbus-poplachový koppler	0618300091	24 měs.	1 Ks

Celkem:

13 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-0955
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 19.05.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veverí
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<u>Popis</u>	<u>Číslo</u>	<u>Záruka</u>	<u>Množství</u>
IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 60m, H.265, IP67	0300000775	24 měs.	3 Ks
HIKVISION - NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, 16x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD	0300000707	24 měs.	1 Ks
Celkem:			4 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-1047
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 01.06.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<i>Popis</i>	<i>Číslo</i>	<i>Záruka</i>	<i>Množství</i>
IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 40m, H.265, IP67	0300000782	24 měs.	5 Ks

Celkem:**5 mj****Záruční podmínky:**

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.



K dokladu: Výdejka SVC-21-0983
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 24.05.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

Popis	Číslo	Záruka	Množství
WD PURPLE WD40PURZ 4TB SATA / 600 64MB cache, Low Noise	2600000217	36 měs.	2 Ks
Sériové číslo: WX42D70NP21H			1
Sériové číslo: WX32D80R9H24			1
Celkem:			2 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-1145
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 15.06.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veverčí
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<u>Popis</u>	<u>Číslo</u>	<u>Záruka</u>	<u>Množství</u>
IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 40m, H.265, IP67	0300000782	24 měs.	5 Ks
Celkem:			5 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

**merit****Dodací a záruční list**

K dokladu: Výdejka SVC-21-1542
 Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 04.08.2021
 Doprava:
 Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
 779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
 zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
 B vložka 1221
 tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
 206
 e-mail: merit@merit.cz
 Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
 602 00 Brno - střed, Veveří
 IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

Popis	Číslo	Záruka	Množství
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials	0100000758	24 měs.	2 Ks
Sériové číslo: SFOC252857MT			1
Sériové číslo: SFOC252857GQ			1
Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials	0100000719	36 měs.	2 Ks
Sériové číslo: SFOC251356N8			1
Sériové číslo: SFOC251356Q7			1
Cisco Catalyst 9200L Stack Module	0100001807	12 měs.	3 Ks
1M Type 4 Stacking Cable	0100001808	12 měs.	3 Ks
Cisco Catalyst 9200L Stack Module	0100001807	12 měs.	1 Ks
3M Type 4 Stacking Cable	0100001809	12 měs.	1 Ks
10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class	0100000481	36 měs.	4 Ks
Sériové číslo: SFNS25241LX5			1
Sériové číslo: SFNS25241LWX			1
Sériové číslo: SFNS25241K17			1
Sériové číslo: SFNS25241LSK			1
Cisco Aironet 2802 AIR-AP2802I-E-K9	0200000373	12 měs.	6 Ks
Sériové číslo: SFCW2524P0M0			1
Sériové číslo: SFCW2524P1RE			1
Sériové číslo: SFCW2528PYWY			1
Sériové číslo: SFCW2528PYXZ			1
Sériové číslo: SFCW2528PYK			1
Sériové číslo: SFCW2528PYYE			1
Celkem:			22 mj

Pokračování na straně 2

Zdeněk Ptačovský
 vedoucí
 Oddělení správy systémů
 Fakultní nemocnice Olomouc

Vystavil/předal:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 2

Převzal:

PTAČOVSKÝ ZDENĚK

4/9

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-1827
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 13.09.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<u>Popis</u>	<u>Číslo</u>	<u>Záruka</u>	<u>Množství</u>
Dorcas - Elektrický zámek se skrytým momentovým kolíkem	0500000725	24 měs.	7 Ks
Celkem:			7 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

K dokladu: Výdejka SVC-21-1876
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 20.09.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

*Dodavatel***MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

*Odběratel***OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<i>Popis</i>	<i>Číslo</i>	<i>Záruka</i>	<i>Množství</i>
EL560/65/20 12-24V Zámek el.	0500000738	24 měs.	3 Ks
EA216 - Kabel s konektorem 6 metrů	0500000680	24 měs.	3 Ks
<i>Celkem:</i>			6 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.

**merit****Dodací a záruční list**

K dokladu: Výdejka SVC-21-2047
Referent: Petr Otáhal

Datum vystavení: 11.10.2021
Doprava:
Objednávky: ZS-21-024

Dodavatel**MERIT GROUP a.s.**

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl
B vložka 1221
tel: +420 585 226 185, fax: +420 585 230
206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17
602 00 Brno - střed, Veveří
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796

<i>Popis</i>	<i>Číslo</i>	<i>Záruka</i>	<i>Množství</i>
Sada pro nouz. signalizaci 3280B-C10001 B	3700000381	24 měs.	1 Ks
FIM 1200 Alarm červený	3700000442	24 měs.	2 Ks
modul zásuvkový 136811-1 22,5x45	4200000861	24 měs.	50 Ks
Celkem:			53 mj

Záruční podmínky:

Záruka se uplatňuje v sídle společnosti v Olomouci, ulice Březinova 7, tel.: 585 226 185. Záruku na zboží je možno uplatňovat pouze s předložením dokladů o nabytí a potvrzeným záručním listem.

Na předmět záruky se vztahuje záruka pouze za splnění následujících podmínek - u předmětu záruky nesmí být porušené plomby (přelepky), nesmí být proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením a nesprávným používáním, obsluhou či nevhodnými provozními podmínkami. Vada taktéž nesmí být způsobena vyšší mocí.

Z bezplatné záruční opravy jsou rovněž vyňaty náklady na cestovné k odběrateli a zpět, vzniklé dodavateli v souvislosti se záruční opravou.