



LEGENDA SYMDEL :

- SVOD S UZEMNENIM
- FASOVNA POZINK. Faza 30/4
- LAMO POZINK. 50mm²
- SVORKA SPOJOVACI
- SVORKA KRIZOVA
- SVORKA PŘIPOJOVACI
- SVORKA ZKISEBENI
- SVORKA OKAPOVA
- JIMACI TČ
- OCHRANNÝ GHENIK

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM OCHRÁNĚM 30mA

AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE			
HEB. PROJEKTU	HEB. NÁZEV		
TT. S. 15.12.13	TT. S. 15.12.13		
AUTOR ČASTI	HEB. S. 15.12.13		
ZOB. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
PROJEKTANT	PROJEKTANT		
NÁZEV STAVBY	OBJEKT	MÍSTO A MĚSTO STAVBY	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY	KLINICKÝCH BIOGENETICKÝCH LABORATORÍ-1	FACULTA MEDICINĚ I. ODDĚL. PŘI FAKULTNÍ NEMOCNICE J. A. BENEŠE BŘEŽANOV 130/1, 155 23 BŘEŽANOV 40. WOKA NÁDE 1 710371, PRŮCH. 209	
STAVĚBNÍ OBJEKT / PROJEKČNÍ SOUBOR	SILNOPRŮD - HROMOSVOD	ČÍSLO ZM.	9-365/74/00
		DATA	11/2014
		ČÍSLO	052
		VERZE	1/03
NÁZEV	UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD	ČÍSLO VÝKRESU	D.3.2 02

ALFAPROJEKT
OLDOHOV. s.r.l.

1114 6, 372 63, Brno
IČ: 05840293, DIČ: CZ05840293
e-mail: alfa@alfaprojekt.cz