

Protokol o kusové zkoušce rozvaděče, osvědčení o jakosti a kompletnosti

Výrobce rozvaděče:	EL-VY spol. s r.o., Chrudim, Čs.armády 218
Evidenční číslo výrobce:	7933/6/94 - EZ - R, M, O, V
Funkční označení (Typ):	RM-VL-RVP1-K
Funkční označení rozv.rev.jízdy:	=====
Název zařízení:	Rozvaděč pro malý nákladní výtah
Zakázkové číslo:	13170117
Výrobní číslo:	140/16
Rok výroby:	2016
Odběratel:	LIFTMONT CZ s r.o.
Číslo objednávky:	50768
Akce:	LM-20-487-17; FN Olomouc KNM
Jmenovitý proud (příkon):	6,3A / 1,8kW
Proudová soustava:	3NPE 3x400/230V 50Hz
Napětí bezpečnostního obvodu:	PE 48VAC
Napájecí napětí řídicího systému:	24VDC
Jmenovité izolační napětí:	500V
Zkratová odolnost:	do 6 kA
Krytí:	IP54/20
Krytí rozvaděče revizní jízdy:	=====
Řídicí deska:	Knedlox
Verze programu:	KL18_09_04
Označení výkresů:	17X14001 až 6

Rozvaděč byl podroben kusové zkoušce v rozsahu uvedeném v ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.11.

Prohlídka rozvaděče včetně kontroly elektrického zapojení:	- vyhovuje
Kontrola způsobu ochrany a celistvosti ochranných obvodů:	- vyhovuje
Zkouška izolace:	> 20 MOhm
Zkouška přiloženým napětím:	- vyhovuje
Zkouška ochranných obvodů:	- max. 0,03 Ohm
Elektrická funkční zkouška:	- vyhovuje
Kontrola provedení vyrobeného zařízení s dokumentací:	- vyhovuje
Funkční zkouška programového vybavení a nastavených parametrů:	- vyhovuje

Rozvaděč odpovídá požadavkům ČSN EN 61439-1 ed.2, splňuje podmínky obvyklé jakosti, je kompletní v rozsahu stanoveném zakázkovou průvodní dokumentací. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Součástí dodávky je rozvaděč s řídicím systémem, ostatním příslušenstvím a výkresovou dokumentací.

Základní programové vybavení bylo odzkoušeno, za nastavení provozních konstant odpovídá zaškolený pracovník montážní firmy.

Na výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě dle zákona číslo 90/2016 Sb. a nařízení vlády číslo 118/2016 a 117/2016 Sb.

Výrobek je v souladu s provedenými zkouškami označen značkami o shodě CE.

ELVY spol. s r.o. ©

587 01 Chrudim, Čs. armády 218
tel.: 498 637 219-2 / i, fax: 498 637 017
IČO: 49284478 DIČ: CZ49284478

Málek

Podpis, razítko

Datum: 25.8.2016

1

Prohlášení o shodě dle postupu podle
§14 zákona č. 90/2016 Sb.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



My výrobce:

EL-VY spol. s r. o.

Čs. armády 218

537 01 Chrudim

IČO: 492 844 79

DIČ: CZ49284479

Prohlašujeme, na výhradní vlastní odpovědnost, že zařízení:

Druh výrobku: Výtahový rozváděč
Typové označení: **RVP1-K**

Popis a určení zařízení: **Výtahový rozváděč**

odpovídá těmto technickým předpisům:

Nařízení vlády č.

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (směrnice EP a R č. 2014/30/EU)

a těmto harmonizovaným technickým normám

ČSN EN 61439-1 ED.2:2012, ČSN EN 81-3+A1:2010, ČSN EN 627:1997, ČSN EN 12015:2014, ČSN EN 12016:2014,

ČSN EN 61000-4-2 ED.2:2009, ČSN EN 61000-4-5 ED.3:2015, ČSN EN 61000-4-11 ED.2:2005

a je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné. Vlastnosti elektrického zařízení splňují základní požadavky technických předpisů, které se na tento výrobek vztahují. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními technickými a bezpečnostními požadavky. Shoda s těmito předpisy a normami byla posouzena TÜV SÜD Czech s.r.o., který vydal certifikát ev. č. 06.515.928

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno:16

Chrudim, 1.5.2016

Místo vydání, datum

EL-VY spol. s r.o. ®

537 01 Chrudim, Čs. armády 218
tel.: 469 637 219-221, fax: 469 630 017
IČO: 49284479 DIČ: CZ49284479

ing. Jaroslav Holec

Statutární zástupce

ES CERTIFIKÁT PŘEZKOUŠENÍ TYPU



evidenční číslo 00.197.182 - 515/08/01/07/0, revize č. 1

o přezkoušení typu bezpečnostní komponenty,
vydaný dle přílohy č. 5 část A nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES)

výrobci:

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
Brumovice č. 235
CZ – 691 11 Brumovice
IČ: 46342966

na bezpečnostní komponentu:

Název: **dveřní uzávěrka šachetních dveří**
Typové označení: **BV – 2N**
Modifikace: **---**
Místo výroby: **CZ – 691 11 Brumovice č. 235**

Tímto **osvědčujeme shodu** vlastností vzorku předmětného výrobku se
základními požadavky

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES)

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše
uvedeným technickým předpisem.

Podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho
nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

V Praze, dne 18.04.2016




za Notifikovanou osobu 1017
Jana Bačinová
vedoucí útvaru kvality

1

1. Vzorek bezpečnostní komponenty byl ke zkoušce přihlášen dne 10.10.2015.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Výkres: sestava dveře – uzávěra, č.v. 12 – 001 ze dne 02.12.2015
 - Změny u dveřní uzávěry BV – 2N
3. Zkušební místo: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
4. Datum a číslo Zprávy o hodnocení o průběhu a výsledcích zkoušek:
ze dne 14.04.2016 ev. č. 08.684.279.
5. Datum provedení typové zkoušky: 30.03.2016
6. Podrobné technické údaje a parametry bezpečnostní komponenty, údaje pro identifikaci výrobku:

Použití:	pro ruční otočné dvoukřídlé šachetní dveře se sklopnou lištou typu BV
Jmenovité hodnoty el. bezpečnostního zařízení:	230 V, 2 A AC; 180 V, 2 A DC
7. Podmínky platnosti:
 - Musí být dodrženy údaje a rozměry uvedené ve výkrese č. 12-001 ze dne 02.12.2015, zejména
 - zajištění musí být minimálně 16 mm
 - zajištění musí být minimálně 14 mm při sepnutí el. bezpečnostního zařízení
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.

Tento certifikát je revizí č. 1 certifikátu č. 00.197.182 - 515/08/01/07/0, který byl vydán 11.09.2008.





BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

A. Prohlášení vydává :
Název a sídlo firmy

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235
IČO : 463 429 66

B. Zařízení:
Název:

Šachetní ruční otočné dveře dvoukřídlé
se sklopnou lištou.

Typové označení:

Eman 93

Výrobní číslo:

011617 - 011619

Výrobce:

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.

Účel použití:

K zakrytí přístupových otvorů ve stěnách
šachty výtahu.

C. Předpisy uplatněné při posouzení shody: ČSN EN 81-1 + A3, ČSN EN 81-2 + A3

D. Potvrzení shody:

Zařízení s identifikačními údaji uvedenými
pod písm. B. tohoto prohlášení je dodáno
v souladu s vyjmenovanými požadavky
předpisů uvedených v písm. C..
Při používání součástí podle návodu na
údržbu a montáž je zařízení možno
využívat pro účely popsané v písm. B.

E. Prohlášení vystavil :

Jaroslav Bobek
jednatel

V Brumovicích dne : 16. 06. 2017

Podpis :

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 BRUMOVICE č. 235
DIČ: CZ46342966
Tel./fax: 519 423 117 ④



BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vystavené podle § 14 zákona č. 90/2016Sb. a § 13 nařízení vlády čis. 122/2016 Sb.
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU)

- A. Prohlášení vydává :
Název a sídlo firmy : BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 Brumovice 235
IČO : 463 429 66
- B. Zařízení : bezpečnostní komponenta
Název : dveřní uzávěra pro šachetní dveře
Typové označení : BV – 2N
Rok výroby : 2017
Výrobní číslo : 008175 – 008177
Výrobce : BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
Účel použití : bezpečnostní součást ručních otočných šachetních
dveří se sklopnou lištou
- C. Předpisy uplatněné při posouzení shody : nař.vlády čis. 122/2016 Sb. V platném znění
- D. Harmonizované normy : ČSN EN 81 – 1 + A3 , ČSN EN 81-2 + A3
- E. Identifikační údaje o aut. osobě : NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha
- F. Certifikáty : ES CERTIFIKÁT o přezkoušení typu bezpečnostní
komponenty číslo 00.197.182 - 515/08/01/07/0
revize č. 1
ze dne 18.04.2016
- G. Potvrzení shody : bezpečnostní komponenta s identifikačními údaji
uvedenými pod písm. B) tohoto prohlášení je
dodána v souladu s požadavky
předpisů uvedených v písm.C). Při používání
součástí podle návodu na údržbu a montáž je
součást schopna plnit bezpečnostní funkci dle
popisu uvedeného pod písm. B)
Výrobce jsou přijata opatření pro zabezpečení
shody bezpečnostního zařízení s technickou
dokumentací
- H. Prohlášení vystavil (jméno) : Jaroslav Bobek
jednatel
- V Brumovicích dne :1.6..06..2017 podpis: 

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
691 11 BRUMOVICE č. 235
DIČ: CZ46342966
Tel./fax: 519 423 117 ④