

REVIZNÍ KNIHA PROHLÍDEK POŽÁRNÍCH KLAPEK

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Servisní organizace :
Jiří Kouřil - Vzduchotechnika - Klimatizace
Elektromontáže
Dolany 77
783 16
IČ:48386740 DIČ:CZ7407305312
Osvědčení č. PKI-17-1055

Výrobce : firma Systemair, a.s.

Rok výroby : 2017

Č.	Požární klapka typ	Výrobní číslo	Umístění	Rozměr	Dálkové spuštění	Signali- zace
1	PKIS3G	618002190001	strojovna VZT	450x450	NE	ANO
2	PKIS3G	618002200001	strojovna VZT	630x315	NE	ANO

JIRÍ KOUŘIL
VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE
ELEKTROMONTÁŽE
783 16 DOLANY 77
IČ: 483 86 740, DIČ: CZ7407305312
TEL: 736 441 661 ③

Jiří Kouřil - Vzduchotechnika - Klimatizace

Elektromontáže

tel. 736 441 661

Záznam o provedených prohlídkách požárních klapek

Provozovatel :

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Revidoval - Vladimír Vymětal

Osvědčení - č. PKI-17-1055

Revize	Revidoval	Datum	Výsledek
--------	-----------	-------	----------

Výchozí revizi provedla firma Jiří Kouřil - 2017

Požární klapky byly řádně přezkoušeny, nastaveny do provozní polohy a jsou plně funkční

Výchozí	Vladimír Vymětal	15.6.2017	 vyhovuje
Kontrolní			
Pravidelná			
Kontrolní			
Pravidelná			
Kontrolní			
Pravidelná			
Kontrolní			
Pravidelná			
Kontrolní			

[illegible]

OPRÁVNĚNÍ

PKI, DKI a PVM



Vladimír Vymětal
OP: 204279061

Jiří Kouřil
Dolany 77
783 16 Dolany



Oprávnění je dokladem o absolvování firemního školení montážních a servisních techniků protipožárních klappek, dýmových klappek a požárních větracích mřížek. Daná osoba je oprávněná provádět funkční zkoušku provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení, v souladu s novelou vyhlášky MV 221/2014Sb. (dříve 246/2001Sb.)

Ověření vědomostí bylo provedeno zkouškou.

- 1) Tento doklad opravňuje držitele k provádění montáže, uvádění do provozu, údržbě, opravě a pravidelným kontrolám na požárních klapkách PKI, PKI-3G, PKI-C, dýmových klapkách DKI dále na požárních větracích mřížkách PVM výrobce IMOS-Systemair a.s. pouze u zařízení bez el. vybavení.
- 2) Předloží-li držitel doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 50/1978 sb. min § 6, platí tento doklad v plném znění bodu 1) výše, včetně zařízení s el. vybavením.
- 3) Držitel tohoto osvědčení je oprávněn k provádění výše uvedeného v rámci celé EU.
- 4) Společně s tímto dokumentem je oprávněné osobě vystavena legitimace.

Držitel má povinnost postupovat při svém počínání dle aktuálních podkladů a návodů od výrobce.

Ing. Martin Jelínek

Školení provedl výrobce požárních klappek firma IMOS-SYSTEMAIR a.s. společně s výhradním dodavatelem klappek v České republice firmou SYSTEMAIR a.s.

Vystaveno dne: 7.2.2017

Platnost do: 7.2.2019

Oprávnění číslo: PKI-17-1055