

**DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)**

dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru

Provozovatel - investor (název, adresa, IČ):

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Identifikace místa stavby: FN Olomouc

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ):

ALUMONT BUILDING a.s.
se sídlem U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 07058560

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. A) až g) vyhlášky o požární prevenci: zařízení pro omezení šíření požáru

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Alumont Building a.s., U Staré elektrárny 291/11, Ostrava, IČ: 27826830

Název a popis BPZ, přehled vlastností:

O1/1 - Fixní okno 1236x1400 mm ze systému Aluprof MB-86EI s požární odolností REI 30 DP1, celkový počet 1ks

A1/1 - Interiérové jednokřídlé dveře s přísvětliky otevíravé ven 1780x2700 mm ze systému Aluprof MB-78EI s požární odolností EI 30 DP3-C-S200, celkový počet 1ks

A1/2 - Interiérové jednokřídlé dveře 1338x2050 mm ze systému Aluprof MB-78EI s požární odolností EI 30 DP3-C-S200, celkový počet 1ks

Vybavenost

Položka	O1/1	podkladní profil, protipožární dvojsklo 33.2-18-Polflam EI30
	A1/1	klika-klika RondoRR se štítem nerez, 4x3-dílný pant WALA ral 7035, jednobodový panikový zámek GU B-1970/1971 EK, paniková funkce C kabelová průchodka, samozavírač GEZE 3000 stříbrný, práh - padací lišta protipožární jednoduché sklo Polflam EI 30 + hladký panel v barvě rámu
	A1/2	klika-klika RondoRR se štítem nerez, 4x3-dílný pant WALA ral 9016, jednobodový elektromechanický zámek GU B-1975 EK s oboustrannou kontrolou vstupu, kabelová průchodka, samozavírač GEZE 3000 stříbrný,

práh-padací lišta, protipožární jednoduché sklo Polflam EI 30 + hladký panel

Umístění ve stavbě:

Položka: O1/1 - fixní požární okno

- v místnosti A_J302130

Položka: A1/1 - Interiérové jednokřídlé dveře s přísvětliky

- mezi místnostmi A_J302010 a A_J302070

Položka: A1/2 - Interiérové jednokřídlé dveře

- mezi místnostmi A_J302130 a A_J302200

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a dokumentace PBŘ, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledky kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení: **Je provozuschopné**

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 03.05.2024

Příští termín kontroly provozuschopnosti: 03.05.2025

Prohlášení:

Na základě ustanovení § 10 vyhlášení č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 03.05.2024

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- **montáž PBZ:** Jan Holoubek
- **funkční zkoušku PBZ:** Jan Holoubek
- **kontrolu provozuschopnosti PBZ:** Jan Holoubek

Přílohy - povinné

Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem

Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení)

ALUMONT BUILDING a. s. 
U Staré elektrárny 29, 710 00 Ostrava
tel.: 596546762, mail: alumont@alumont.cz
IČ: 07058560, DIČ: CZ07058560
www.alumont.cz