

Protokol o kusovém ověření rozvaděče

podle IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5

Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem

Výrobce		MPI TECH CZ	
Typové označení podle klíče		RTZ1262/0/63	
Zakázka		FN OLOMOUC	
Označení rozvaděče podle projektové dokumentace, čísla výkresů		2MT1	
Sériové číslo		2024.085.1	
Popis a umístění (A, B)		Budova	A
Rok výroby		2024	
Cílová země, požadavek na CE		ČESKÁ REPUBLIKA	CE
Hlavní napětí:	230/400V AC	Pomocné napětí:	230V AC
Napěťová soustava:	TN-S	Napěťová soustava ovládacích obvodů:	TN-S
Hodnota h.jističe:	3x63A	Max. proud ovládacích obvodů:	6A
Frekvence:	50 Hz	Frekvence ovládacích obvodů:	50 HZ
Krytí rozvaděče IP (zavřený/otevřený); požární odolnost:		IP40	IP20 EI30
Čl. normy	Popis	Typ ověření	
11.2	Stupeň ochrany skříní	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.3	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (izolační)	Vizuální kontrola	Měření vyhovělo
		ANO	-
11.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Vizuální kontrola	Měření R< [MΩ]
		ANO	50
11.5	Vestavění vestavných součástí	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.6	Vnitřní elektrické obvody a spoje	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.7	Svorky pro vnější vodiče	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.8	Mechanická funkce	Vizuální kontrola	
		ANO	
11.9	Dielektrické vlastnosti	Hodnota zk. Napětí	Měření po dobu (min)
		2,5-4kV	1 min
11.10	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Vizuální kontrola	Zkoušky funkčnosti
		ANO	ANO
Ověření rozvaděče vyhovělo požadavkům		IEC 61439-1,2	ANO

Ověření provedl: p. Janek

MPI TECH CZ s.r.o. ②
Lipnická 3454/5
750 02 Přerov
IČ: 28562143, DIČ: CZ-28562143

V Přerově dne: 26.3.2024

Evidenční číslo: 2024/EKO140

9.4.2024

**Požární odolnost EI 30 DP1-S₂₀₀ rozváděčů
řady M2000 Eko typ U**

instalované do plného zdiva

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000

Typ	poč. ks	v protipožární úpravě použité jako
2U24	1	2MT1 v.č.2024.085.1

Na akci :
FN OLMOUCUvedené rozváděče mají klasifikaci EI₂ 30 DP1-S₂₀₀ /Sa

Požární Klasifikace byla vydána autorizovanou osobou AO č. 3041 PAVUS, a.s.

Požární Klasifikace byla vydána autorizovanou osobou AO č. 3015 TAZÚS, s.p.

a je uložena spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Číslo PK: PK2-08-23-006-C-0

Číslo PK: PK2-08-22-069-C-0

Číslo PK: PK2-08-22-068-C-1

Číslo PK: PK2-08-22-067-C-2

Číslo PK: PK2-08-22-066-C-3

Číslo PK: PK2-08-22-065-C-4

Číslo PK: PKP-23-025

Číslo PK: PK2-09-21-003-C-1

Číslo PK: PK2-09-21-004-C-0

Odpovědný PM**Ing Libor Bartoš**
l.bartos@schrack.cz
Schrack Technik spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
TEL.: +420 548 428 801, 804, 805
FAX: +420 548 217 010 -1-

Schrack Technik spol. s r.o. Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRA: Dolnoměcholupské 2, 100 00 Praha 10
TELEFON: +420 548 428 801 FAX: +420 548 217 010
EMAIL: brno@schrack.cz INTERNET: www.schrack.czIČO: 15039137 DIČ: CZ15039137, Raiffeisenbank a.s. - z.s. 5020014876/5500 pro Kč,
z.s. 5020014867/5500 pro EURO, BANI: CZ41550000000050200 4867 z.s. 5020014867 RZBCCZPP
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437