

6.**PROTOKOL O MONTÁŽI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ**

ve smyslu § 6 odst. 2 vyhlášky č.246/2001 Sb. a § 7 odst. 3 vyhlášky č.246/2001 Sb.

Stavební úpravy objektu J3-KNM - lůžkové oddělení

Název a adresa zhotovitele:

Elektromont – Hulín, s. r. o.
Kroměřížská 291
768 24 Hulín

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc
IČO: 00098892

Název zakázky, adresa:

Stavební úpravy objektu J3-KNM - lůžkové oddělení
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Seznam zařízení napájených kabeláží PBŘ:

Nouzové osvětlení v objektu SO01 z CBS (Centrální Bateriový Systém Beghelli-Präzisa) :

1. Obvod WLN2.901 pro 2.NP
2. Obvod WLN3.902 pro 2.NP
3. Obvod WLN4.903 pro schodiště

Na těchto obvodech jsou instalována nouzová svítidla:

1. NA1 - Beghelli 31038 - 6ks
2. NA2 - Beghelli 31039 - 4ks
3. NA3 - Beghelli 31036 - 2ks
3. N1 - Beghelli 31035 + 16770 - 10ks
4. N2 - Beghelli 31035 + 16770 - 2ks

Prohlášení zhotovitele k provádění kabelových tras sloužících k PBŘ

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že použité uložení kabelových tras s funkční schopností kabelového systému na stavbě

„Stavební úpravy objektu J3-KNM - lůžkové oddělení“

na adrese

Zdravotníků 278/7, 779 00 Olomouc

je řádně nainstalováno v souladu s ověřenou PrPD a průvodní technologickou dokumentací výrobce kabelových držáků OBO GRIP a drátěných kabelových žlabů MERKUR 2 a splňuje stanovené provozní, technické podmínky.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky (materiály) dodané a zapracované v předmětné části díla ELEKTROINSTALACE určený pro rozvod el. energie, osvětlení prostorů, jištění obvodů, ochraně proti přetížení atd. splňuje stanovené provozní, technické podmínky a základní požadavky dle přílohy č.1 nařízení vlády č 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

Při posuzování shody byly použity následující dokumenty dodavatelů:

PAVUS - certifikát č.216/C5a/2023/0033 (ARKYS, s.r.o.)

Certifikát č.20120611-E345518 (OBO BETTERMANN GMBH a CO)

PRAKAB – prohlášení výrobce č.10/2018

Vystavení Dokladu o montáži a provozuschopnosti kabelových tras, dne:
11.04.2024

Výše uvedené instalované PBZ je dni vydání tohoto prohlášení plně:
PROVOZUSCHOPNÉ

Za zhotovitele, dne:

Tomáš Pláňava
11.04.2024



Číslo SOD/OBJ:
SUB/R23008/07

Datum 11.04.2024	Vypracoval Tomáš Pláňava		Číslo zakázky 23-0280BAR	
---------------------	------------------------------------	---	-----------------------------	--