

PROVOZNÍ LIST ZAŘÍZENÍ BEGHELLI-PRÄZISA. (protokol o funkční zkoušce)

ZAKÁZKA: *FNOL - PAVILON J3*

Zakázkové číslo: *136 240042*

Dne *30.4.2024* bylo uvedeno do provozu zařízení Beghelli-Präzisa, ústředna nouzového napájení bezpečnostního a orientačního osvětlení ozn. *CBS*, typ:

S230Z-H-SK-MINI-S

Umístění zařízení: *A-3191310 CBS*

Bylo zjištěno:

- ☒ a) Zařízení je funkční včetně okruhů nouzového osvětlení (NO).
- b) Zařízení je funkční, chybějící svítidla v okruzích NO doplní montážní firma.
- c) Zařízení je v poruše (AK modul, nabíječ, baterie, izolace, apod.)

Zařízení nouzového osvětlení výrobce Beghelli-Präzisa bylo přezkoušeno (**provedena funkční zkouška**) v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sbírky zákonů (vyhláška o požární prevenci) a dle doporučení výrobce zařízení.

Závěr: Zařízení provozuschopné a plně funkční.

Termín provedení příští kontroly zařízení: *4/2025*

Za dodavatele (Beghelli-Elplast,a.s., Elišky Junkové 798/6, 642 00 Brno - Bosonohy)

Ing. Josef Polián – technik, tel.: +420 531 014 218
BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Elišky Junkové 798/6, Bosonohy, 642 00 Brno

DIČ: CZ46347909

OR u KS BRNO, odd. B, vl. 811

-24-

Za odběratele: