

**POTVRZENÍ O PROVEDENÍ KOORDINAČNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
dle ČSN 34 2710**

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM – Lůžkové oddělení FN
Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Generální dodavatel stavby:
OSBAU s.r.o.
Radvanická 2269
735 41 Petřvald u Karviné

Dodavatel EPS:
Merit Group a.s.
Březinova 7, Olomouc 779 00

Dodavatelé návazných požárně bezpečnostních zařízení jsou uvedeni v následující tabulce, rozčleněné dle signálů EPS:

Č.výs. skupiny	Výstupní signály EPS	Typ výstupu	DODAVATEL OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ
1704	Sirény 1.PP	NO	Merit Group a.s.
1705	Sirény 1.NP	NO	Merit Group a.s.
1706	Sirény 2.-3.NP	NO	Merit Group a.s.
1707	KTPO Maják + siréna	NO	Merit Group a.s.
1708	OMR1 - A_J391072	NC	ELMAR group, s.r.o.
1709	EKV – 191300_Sumarni	NC	Merit Group a.s.
1710	EKV - Dveře A_J302010	NC	Merit Group a.s.
1711	EKV - Dveře A_J302130/070	NC	Merit Group a.s.
1712	EKV - Dveře A_J302130/200	NC	Merit Group a.s.
1713	KTPO - Otevření dveří	NC	Merit Group a.s.
1714	Přidržený magnet - A_J301050/010	NC	Merit Group a.s.
1715	Výtah - A_J302020	NC	Stávající FNOL
1716	Přidržený magnet - A_J302070/010	NC	Merit Group a.s.
1717	Výtah - A_J302310	NC	Stávající FNOL
1718	Výtah - A_J302290	NC	Stávající FNOL
1720	3MR2 - A_J303010	NC	ELMAR group, s.r.o.
1721	3MR4 - A_J303010	NC	ELMAR group, s.r.o.

1722	2MT3 - A_J302070	NC	Elektromont-Hulín, s.r.o.
1723	Dveře - A_J302130/190	NC	Merit Group a.s.
1724	Dveře - A_J302130-220	NC	Merit Group a.s.
1725	Dveře - A_J302130/210	NC	Merit Group a.s.
1726	3MR1 - A_J303010	NC	ELMAR group, s.r.o.

Č. vstupu	Vstupní signály EPS	Typ výstupu	DODAVATEL ZAŘÍZENÍ
	ZD 1.1 - výpadek (AC 230V)	IN	Merit Group a.s.
	ZD 1.1 - porucha (AKU, AUX)	IN	Merit Group a.s.
	KTP0 – Přítomnost klíče a otevření trezoru	IN	Merit Group a.s.
	CBS porucha (A_J191310)	IN	FNOL

Uvedení zhotovitelé tímto potvrzují, že v rámci realizace díla provedly koordinační funkční zkoušku požárně bezpečnostních zařízení a ověřili, že jimi dodávaná PBZ byla nainstalována v souladu s platnou projektovou dokumentací, dle požadavků daných Požárně bezpečnostním řešením stavby a odpovídají technickým požadavkům daných výrobcí jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení.

V Olomouci dne
Za OSBAU s.r.o.
Miroslav Zahradník
Hlavní Stavbyvedoucí

OSBAU
OSBAU s.r.o. -M2-
Radvaňská 2265-735 41 PĚTRŮVÁLD
IČ: 02217791 DIČ: CZ02117436

Za Merit Group a.s.
Alois Vincibr
Stavbyvedoucí

merit
Březinova 136/7
779 00 Olomouc
IČ: 64609995
DIČ: CZ699000785
Tel: +420 585 226 185
www.merit.cz

Za Elektromont – Hulín, s.r.o

Za ELMAR group, s.r.o.

Za FNOL výtahy:



Za FNOL CBS:

.....
FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
úřad hlavního energetika
.....
technika provozu elektro