



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované zkušební laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5/2020/0599/P

Tento dokument nahrazuje certifikát výrobku č. AO212/C5/2019/0100/Z ze dne 18.06.2019.

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku : **Požární a kouřotěsný uzávěr
Revizní dvířka, typ PP RD US**

Výrobce : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

IČ : 268 67 133

Výrobna : DK mont a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. STO – 2020 – 1041/P ze dne 02.09.2020 vydané autorizovanou osobou č.212 s platností do 02.09.2023
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5/2020/0599/P ze dne 02.09.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.09.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 02.09.2020

**Certifikát platný pro výrobní
číslo PP RD US:
233404013**



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce:
DK mont, a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Výrobek:
Revizní dvířka, typ PP RD US

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

PP RD US - revizní dvířka do stěny slouží jako požární, resp. kouřotěsný uzávěr a mají požárně dělicí funkci s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti. Revizní dvířka jsou určena k osazení do SDK stěny. Nejsou osazena samozavíračem a nejsou povrchově upravena.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 08, požadové číslo 01, kde je určen postup posouzení shody podle §5 – certifikace výrobku.

Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 212 – CSI a.s., AO212

Doklady z procesu posouzení shody:

1. Certifikát č. AO212/CS/2020/0599/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., AO212
2. Protokol o certifikaci č. AO212/PCS/2020/0599/P ze dne 2.9.2020, vydal CSI a.s., AO212
3. Stavební technické osvědčení č. STO-2020-1041/P ze dne 2.9.2020, platnost osvědčení do 2.9.2023, vydal CSI a.s., AO212
4. Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. AO212/SRV/5/2019/0100/Z ze dne 24.5.2019, vydal CSI a.s., AO212
5. Vymezení posuzovaných vlastností

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
 - Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
 - Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
 - Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 - Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 - Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí polytechnických místností některých staveb
 - Zákon č. 259/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 - ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 - ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
- ČSN EN 1634-1+A1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíracích oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíracích oken
- Rozhodnutí komise 96/603/ES ze dne 4.10.1996, ve znění Rozhodnutí komise 2000/605/ES ze dne 26.9.2000 a Rozhodnutí komise 2003/424/ES ze dne 6.6.2003
- Rozhodnutí komise 2006/673/ES ze dne 5.10.2006

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mohelnici dne 9.5.2022


DK mont, a.s.
Újezd 81, 789 85 Mohelnice
IČ: 26867133

Statutární zástupce výrobce:
Ing. Robert Žák

Vymezení posuzovaných vlastností

Vymezení posuzovaných vlastností	Základní požadavek NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. příloha 1 a určené ČSN (předmetové, návrhové atp.):
Uvolňování nebezpečných látek - stanovení emisí formaldehydu (HCHO)	1 Dle vyhl. č. 6/2003 Sb. přípustné emise formaldehydu ≤ 0,06 mg.m ⁻³ . Zkouška lze nahradit prohlášením o vlastnostech na příslušný materiál s deklarací emisí třídy E1 (dle ČSN EN 13986+A1).
Požární odolnost	2 ČSN EN 13501-2 + ČSN EN 16034 – E 30-C0 / EI 30-C0 / EI 30-C0 / EW 30-C0* E 20-C0 / EI 20-C0 / EI 20-C0 (platí pro revizní uzávěr o rozměru (800 x 800) mm při orientaci otevíráním ve směru k tepelnému namáhání)*
Kouřotěsnost	2 ČSN EN 13501-2 + ČSN EN 16034 – COS ²⁰⁰ / COS*
Reakce na oheň	2 ČSN 73 0810 – třída reakce na oheň A2
Druh konstrukce	2 ČSN 73 0810 – konstrukce druhu DP1

* Podrobná klasifikace a oblast aplikace je uvedena ve Stanovisku k požární odolnosti a kouřotěsnosti s klasifikací č. FIRES-JR-054-19-NURS vydaném FIRES, s.r.o.

Zpracoval:
P.J.K.