

OSVĚDČENÍ č. 2412 012

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Typ požárního uzávěru: **EI SC 30 DP1** ocelové požární dveře plné hladké do ocelové požární zárubně

Zkušební protokol číslo:

Pr-04-1.02.043	jednokřídlové ocelové dveře plné a prosklené ADORY OP III
Pr-04-1.02.077	dvoukřídlové ocelové dveře plné a prosklené ADORY OP III/2
Pr-05-1.02.053	jednokřídlové ocelové dveře plné bez polodrážky ADORY OP III-BF
FIRES-FR-165-08-AUNS	kouřotěsný uzávěr jednokřídlové ocelové dveře do ocelové zárubně
FIRES-FR-078-08-AUNS	kouřotěsný uzávěr dvoukřídlové ocelové dveře do ocelové zárubně

Objednatel výrobku: firma: **Libor Václavík - LIBROS**
Palackého 1114
Ostrava

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky.

Garantuje **požární odolnost minimálně 30 minut.**

V Lanškrouně dne 19.3.2024



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

**Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín**

č. AO209/C5/2019/001 R2 ze dne 7.12.2022

Požární uzávěr:

**Jednokřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP III, otočné, plné,
s nebo bez proskleného nadsvětlíku, s nebo bez samozavírače, osazené do ocelové
zárubně**

Protokol o certifikaci: č. PC - 001 - 19 R2 ze dne 7.12.2022

č. AO209/C5/2019/002 R2 ze dne 7.12.2022

Požární uzávěr:

**Jednokřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP III, otočné, plné,
s nebo bez proskleného nadsvětlíku, s nebo bez samozavírače, osazené do ocelové
zárubně**

Protokol o certifikaci: č. PC - 002 - 19 R2 ze dne 7.12.2022

Dodavatel/výrobce:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

**ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun**

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2421 012/ 001	Požární ocelové dveře plné hladké EI S 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplnek: padací lišta	1 ks
2421 012/ 002	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplnek: samozavírač	1 ks

2421 012/ 003	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks
2421 012/ 004	Požární ocelové dveře plné hladké EI SC 30 DP1 dvoukřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 1400/2200 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks

**Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého určeného použití bezpečné, neobsahují škodlivé látky.
Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.**

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 74 6550 – Kovové dveře. Základní ustanovení
ČSN EN 12604 – Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky
ČSN EN 12635 – Vrata – Montáž a použití
ČSN 42 0121 – Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0117 – Tenké plechy z konstrukční oceli tř. 10 a 11
ČSN EN 12209 – Stavební kování – Zámky a střelkové zámky –
Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy
ČSN 16 6014 – Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy
ČSN EN 1906 – Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky
ČSN 16 5190 – Stavebníkování – Cylindrické vložky pro zámky – Technické předpisy

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 13501-1+A2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

**Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852

POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditelův
282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.
Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 19.3.2024



- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané UNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2019/001 R2

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Jednokřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP III, otočné, plné, bez nebo se samozavíračem, osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: Skomelno 3, 338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením.

STO č. 209-001-19 R2 ze dne 07.12.2022 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 10.11.2027.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-001-19 R2	E 45-C1 / EI₁ 20-C1 / EI₂ 30-C1 / EW 30-C1 - dveře se samozavíračem GEZE TS 4000 V – namáhání z obou stran
		E 60-C1 / EI₁ 30-C1 / EI₂ 30-C1 / EW 60-C1 - dveře se samozavíračem GEZE TS 4000 V – závěsy na neexponované straně
		EI₁ 15-C1 / EI₂ 30-C1 / EW 30-C1 / EW 45-C1 - dveře se samozavíračem GEZE TS 4000 V
		EI₁ 15-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 / EW 45-C0 - dveře se samozavíračem GEZE TS 2000 V
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	EI₁ 15 / EI₂ 30 / EW 30 / EW 45 - dveře bez samozavírače
		DP1

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-001-19 R2 ze dne 07.12.2022**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. znázornění certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 04.01.2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 7. prosince 2022



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2019/002 R2

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Dvoukřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP III, otočné, plné, osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: Skomelno 3, 338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-002-19 R2 ze dne 07.12.2022 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 12.09.2027.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-002-19 R2	EI₁ 15-C1 / EI₂ 30-C1 / EW 30-C1 / EW 45-C1 - dveře se samozavíračem GEZE TS 4000 V EI₁ 15-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 / EW 45-C0 - dveře se samozavíračem GEZE TS 2000 V EI₁ 15-C0 / EI₂ 45-C0 / EW 30-C0 / EW 45-C0 - dveře se samozavíračem GEZE TS 4000 V
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-002-19 R2 ze dne 07.12.2022**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 04.01.2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 7. prosince 2022



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209