



Czech

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 12.421.347

Zákazník: **BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.**
691 11 Brumovice 235
Objednávka č. ze dne: **392001218 ze dne 16.07.2019**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401905625**

Posuzované zařízení

Název: **ruční otočné dvoukřídlové šachetní dveře**
Typ: **EMAN 93**
Druh: **dvouplášťové**
Šířka: **max. 2700 mm**
Výška: **max. 2800 mm**
Šířka zárubní: **50 mm**
Šířka nadpraží: **68 mm**
Tloušťka dveřního křídla: **50 mm**
Tloušťka plechu: **1,5 mm**
Průhledové okénko: **spodní okraj 1100 mm nad podlahou**
rozměr 100x600 mm se sklem:
a) Pyrobelit, výrobce AGC Glass Europe Louvain-La-Neuve,
dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
b) Pyroguard, výrobce CGI International Haydock,
dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
Použitá dveřní uzávěrka: **BV-3N, BV-K, BV-2N výrobce BV BRUMOVICE**
VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235
Výrobce: **BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235**

Po provedení a vyhodnocení zkoušek požární odolnosti šachetních dveří výtahu podle ČSN EN 81-58 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahu výše uvedeného typu následující:

- pro celistvost **E 90 minut**
- pro celistvost a radiaci **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 12.421.346 ze dne 2019-08-29.

V Brně, dne 2019-08-29



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Michal Svrček**
vedoucí obchodní jednotky