
DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

- zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře, okna, stěny
provedené v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., právními předpisy,
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

① *Úvodní kontrola- doklad o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
dle § 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.*

Objekt - umístění požárně bezpečnostního zařízení:
/adresa, označení objektu/

Název objektu:

FNOL_J3

Název akce:

Stavební úpravy objektu J3 – KNM – Lůžkové oddělení

Datum provedení: 6.5.2024

Platnost do: 6.5.2025

Montáž - kontrolu provedl:

Petr Klimsza
Za Šolkou 617/39, 717 00, Ostrava-Bartovice

Revizní technik/proškolený pracovník : p. Petr Klimsza

Objednatel montáže-kontroly /vlastník - uživatel/:
Název firmy, jméno a adresa:

OSBAU s.r.o.
Radvanická 2269, 735 41 Petřvald u
Karviné
IČ / DIČ: 02117436 / CZ02117436

POPIS PROVEDENÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI :

/potvrzení o montáži požárně bezpečnostních zařízení/

	<u>Vyhovuje</u>
1. Provedení montáže požárně bezpečnostních zařízení uskutečněno dle podmínek ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace a postupem stanoveným v průvodní dokumentaci výrobce. Potvrzuje se pouze v případě provádění montáže požárně bezpečnostního zařízení a následné kontroly.	ANO

DRUH KONTROLY	<u>Vyhovuje</u>
----------------------	------------------------

2. Vizuální kontrola vnějšího stavu požárních uzávěrů	ANO
--	------------

3. Funkční zkouška uzavření požárních dveří	ANO
--	------------

4. Kontrola příslušenství:	Instalováno:	
a/ zámek	ANO	ANO
b/ kování, závěsy	ANO	ANO
c/ samozavírací zařízení	ANO	ANO
d/ zpěnitelná páska	ANO	ANO
e/ doplňkové vybavení panikové kování (zámek)	ANO	ANO
f/ výrobní štítek /označení o požární odolnosti/	ANO	ANO

5. Funkčnost dálkového ovládání uzavření požárních uzávěrů	
Instalováno	ANO
	ANO

6. Seznam nainstalovaných požárních uzávěrů

Registrační čísla výrobků:

240455/1-2 Jednokřídlé plné dveře s olověnou výplní + 28 dB 2 ks

A-302180

osazené do zárubně s olověnou vložkou

rozměr dveří : 110/197

A-302170

rozměr zárubně : ----

typ dveří : plné

tloušťka olověné výplně: 1,5 mm

zámek : vložkový 72/80 fab + padací lišta

240455/3 Jednokřídlé plné dveře s olověnou výplní + 28 dB 1 ks

A-302120

osazené do zárubně s olověnou vložkou

rozměr dveří : 120/197

rozměr zárubně : ----

typ dveří : plné

tloušťka olověné výplně: 1,5 mm

zámek : vložkový 72/80 fab + padací lišta

240455/4-5 Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – S₂₀₀ – C 2 ks

A-302090

jednokřídlé do ocelové požární zárubně

rozměr dveří: 80/197

A-302060

rozměr zárubně : -----

typ dveří : plné

zámek PP 72/80 pro fab + padací lišta

těsnění : požární páska Flexilodice

2421 018/ A-3191300	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 60 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: ABLOY 560 Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks
2421 018/ 001 A-3302510	Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3 jednokřídlové do ocelové požární zárubně -do zdíva Rozměr: 1100/1975 mm Typ dveří: Pásek skla PYrobek 16mm Povrch: HPL Zámek: ABLOY 561 Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač, padací lišta	1 ks
2421 012/ 001 A-3191310	Požární ocelové dveře plné hladké EI S 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: padací lišta	1 ks
2421 012/ 002 A-3191320	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks

2421 012/ 003 A-302041	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 30 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 800/1970 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks
2421 012/ 004 A-302040 (22VADĚC)	Požární ocelové dveře plné hladké EI SC 30 DP1 dvoukřídlové do ocelové požární zárubně Rozměr: 1400/2200 mm Typ : hladké plné Povrch: barva RAL Zámek: PP FAB Těsnění: požární páska Flexilodice Doplňek: samozavírač	1 ks
240797/2 A-301010	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – S200 – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ---- typ dveří : plné zámek EL.560 + padací lišta těsnění : požární páska Flexilodice	1 ks

7. ZÁVADY A NÁVRHY NA OPATŘENÍ

Při kontrole nebyly zjištěny závady dodaných požárních uzávěrů .
Montáž byla provedena bez závad.

8. ZÁVĚR:

Kontrolované požární uzávěry jsou provozuschopné.

Při kontrole (montáži) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy,
normativními požadavky a původní dokumentací výrobce.
Po ukončení revizní kontroly byly požární uzávěry uvedeny do pohotovostního
stavu - dle požadavků dokumentace výrobce a objektové dokumentace.

Kontrolu provedl a vyhodnotil:

Petr Klimsza
Za Školkou 617/39, 717 00, Ostrava-Bartovice
Revizní technik/proškolený pracovník : p. Petr Klimsza

Místo:
Olomouc

Dne:
6.5.2024

Jméno:
Petr Klimsza

Podpis:

