

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Ke kontrolní prohlídce k užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.

Jedná se zejména o:

1. chráněné vzduchotechnické potrubí,
2. skříně s požární odolností pro umístění ústředny EPS,
3. požární uzávěry včetně samozavíračů,
4. povrchové úpravy stavebních konstrukcí,
5. nouzové osvětlení,
6. přenosné hasicí přístroje,
7. vnitřní odběrná místa,
8. volně vedené vodiče a kabely,
9. prostupy požárně dělicími konstrukcemi.

U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení musí být předloženy doklady dle ust. § 48 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Jedná se zejména o:

1. požární klapky (klapky budou ovládané EPS),
2. elektrická požární signalizace.

Foukal

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2

kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP