

[illegible]

**LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**

**Z1 Dochlazování pokojů a vyšetřoven v 4.NP**

**POZNÁMKA:**

- navržené rozvody chladiva provádějí stavitelé
- napojování musí měřičem ověřit koncentraci od vnitřních jednotek do vnějších jednotek
- vnější jednotky umístí tak, aby proud vzduchu nezabíhal do prostoru umístění lázeň, a jeho nedostatek ke kolizi se stávajícími elektro rozvody ve stěnkách
- potrubí rozvod chladiva vedoucí v interiéru bude izolován izolací třídy reakce 2 od jeho výstupu B=31- izolací zateplen
- S=300mm od kování jednotky, R=225mm
- chladivo chladiv v zastřešení znečištěno osušovatli v provozovatelé
- přívody DN 100 do podlahy min. s osovou rozčí: 200mm
- přívody DN 100

|                                                                                            |                                                    |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|         | <b>BUDOVA L<br/>HEMATO-ONKOLOGICKÁ<br/>KLINIKA</b> |                      | Ing. Zdeněk Šmolík |
|                                                                                            | VYPRACOVAL                                         | Ing. Jaroslav Zlámal |                    |
|                                                                                            | KONTROLOVAL<br>INVESTOR                            | FN Olomouc, I.P.Pa.  |                    |
| ochlazování 4.NP - budova L<br>hemato - onkologická klinika)<br>radioterapeutická technika |                                                    |                      |                    |
| BUDOVY 4.NP                                                                                |                                                    |                      |                    |

UDOVÁ L  
HEMATO-ONKOLOGICKÁ  
KLINIKA

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| A_ L004510 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ          | 3,58 m2  |
| A_ L004520 | SKLAD PŘÍRUČNÍ             | 25,28 m2 |
| A_ L004530 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.60       | 7,20 m2  |
| A_ L004540 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.61       | 7,20 m2  |
| A_ L004550 | CHODBA                     | 32,70 m2 |
| A_ L004560 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ | 15,08 m2 |
| A_ L004570 | KUCHYŇ                     | 8,82 m2  |
| A_ L004580 | PŘÍPRAVNA                  | 8,29 m2  |
| A_ L004590 | VÝŠETŘOVNA                 | 16,36 m2 |
| A_ L004600 | PRACOVNA LÉKAŘE            | 16,44 m2 |
| A_ L004610 | PRACOVNA SESTER            | 11,39 m2 |
| A_ L004620 | CISTICI MÍSTNOST           | 6,49 m2  |
| A_ L004630 | PŘEDŠÍŇ                    | 4,41 m2  |
| A_ L004640 | WC                         | 1,25 m2  |
| A_ L004650 | SKLAD                      | 1,75 m2  |

|    |         |                                  |          |
|----|---------|----------------------------------|----------|
| .. | L004260 | WC                               | 1,35 m2  |
| .. | L004270 | INSPEKČNÍ POKOJ                  | 10,49 m2 |
| .. | L004280 | KUCHYŇ                           | 10,42 m2 |
| .. | L004290 | CHODBA                           | 18,40 m2 |
| .. | L004300 | POKOJ č.6                        | 20,52 m2 |
| .. | L004310 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,58 m2  |
| .. | L004320 | POKOJ č.5                        | 18,77 m2 |
| .. | L004330 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 2,94 m2  |
| .. | L004340 | CHODBA                           | 98,20 m2 |
| .. | L004350 | PŘÍPRAVA CYTOSTATIK, STERILIZACE | 21,14 m2 |
| .. | L004360 | POKOJ č.8                        | 18,35 m2 |
| .. | L004370 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,03 m2  |
| .. | L004380 | POKOJ č.7                        | 18,75 m2 |
| .. | L004390 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,03 m2  |
| .. | L004400 | POKOJ č.6                        | 18,42 m2 |
| .. | L004410 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,06 m2  |
| .. | L004420 | POKOJ č.5                        | 18,77 m2 |
| .. | L004430 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,06 m2  |
| .. | L004440 | POKOJ č.4                        | 18,42 m2 |
| .. | L004450 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,06 m2  |
| .. | L004460 | POKOJ č.3                        | 18,77 m2 |
| .. | L004470 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 3,06 m2  |
| .. | L004480 | POKOJ č.2                        | 18,71 m2 |
| .. | L004490 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                | 2,94 m2  |
| .. | L004500 | POKOJ č.1                        | 18,35 m2 |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| A_004010 | CHODBA + SCHODIŠTĚ   |
| A_004020 | VYTAHOVÁ SACHTA č.63 |
| A_004030 | NASTAVOVACÍ MÍSTNOST |
| A_004040 | CHODBA               |
| A_004050 | HLAVNÍ UZÁVĚR VODY   |
| A_004060 | VYTAHOVÁ SACHTA č.62 |
| A_004070 | SKLAD                |
| A_004080 | CHODBA               |
| A_004090 | PŘEDSÍN              |
| A_004100 | PRACOVNÁ SESTER      |
| A_004110 | PŘEDSÍN              |
| A_004120 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ    |
| A_004130 | POKOJ č.2            |
| A_004140 | POKOJ č.1            |
| A_004150 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ    |
| A_004160 | PŘEDSÍN              |
| A_004170 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ    |
| A_004180 | POKOJ č.3            |
| A_004190 | PŘEDSÍN              |
| A_004200 | SPRCHA               |
| A_004210 | POKOJ č.4            |
| A_004220 | CHODBA               |
| A_004230 | ČISTIČ MÍSTNOST      |
| A_004240 | ČISTIČ MÍSTNOST      |
| A_004250 | FU TR                |