

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
Dochlazování 3.NP - I. etapa - budova L (hemato - onkologická klinika) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	3/2017
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Doplnění rozváděče RMS2.1		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.6

ČÍSLO POLE
TECHNOLÓG.POPIS
ČÍSLO VÝVODU

3NPE~50Hz,400V/TN-S

MFA1
10B/1
10A

MFA2
10C/1
10A

MFA3
10C/1
10A

11

12

13

PE
N

MWB1
MST

Cu-J 3x1,5 (B2ca.s1,d0)
centrální ovladač

MWB2
2.1MEH-1/x

Cu-J 3x1,5 (B2ca.s1,d0)
Vnitřní jednotky – vztl
POKOJE

MWB3
2.1MEH-2/x

Cu-J 3x1,5 (B2ca.s1,d0)
Vnitřní jednotky – vztl
POKOJE