

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
Dochlazování 3.NP - I. etapa - budova L (hemato - onkologická klinika) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	3/2017
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Doplnění rozváděče DT3-2		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.7

