

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
		spínač 1pólový řazení 1pod omítku	230	10	1	1	IP20
		přepínač střídavý řazení 6 pod omítku	230	10	6	1	IP20
		přepínač křížový řazení 7 pod omítku	230	10	7	1	IP20
		přepínač sériový řazení 5 pod omítku	230	10	5	1	IP20
		přepínač střídavý dvoj. řazení 6+1 pod omítku	230	10	6+1	1	IP20
		ovládač tlačítkový řazení 1/0 (pro ventilátory s popisovým polem)	230	10	6	1	IP20
		ovládač tlačítkový řazení 1/0s (signalizační doutnavka)	230	10	6	1	IP20
		zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A	230	16	1x2PZ	1	IP20
		zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A s přepětovou ochranou SPD3	230	16	1x2PZ	1	IP20
		zásuvka 2x(1P+N+PE) pod omítku 16A	230	16	2x2PZ	1	IP20
		zásuvka 2x(1P+N+PE) pod omítku 16A s přepětovou ochranou SPD3	230	16	2x2PZ	1	IP20
		ventilátor M, příkon 230W					
		volný vývod 230V					
		zařízení napojeno na ochranné pospojování					
		uložení vedení: kabelový žlab, typ dle popisu					
	A11	krabice elektroinstalační, na povrch					
	K0100	krabice elektroinstalační, pod omítku					

Vypracoval: Radek Vyroubal DATUM: 26.02.2016 ZAK.CÍSLO: 16004 AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEUROLOGIE BUDOVA M1 INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc OBSAH: LEGENDA ZNAČEK Listů: 1 List č.: 1 VÝKRES CÍSLO: D.1.4.3—05			
--	--	--	--