

OZN.	POPIS SVÍTIDLA	PŘÍKON	KRYTÍ
A	svítidlo zářivkové přisazené 2x35W T5 těleso: plech RAL 9003, mřížka: vysoce leštěná Al mřížka	70	IP20
B	svítidlo zářivkové přisazené 2x54W T5 těleso: plech RAL 9003, polomatný plastový difuzer, Ra=90	108	IP20
C	svítidlo zářivkové vestavné M600, 3x14W T5 těleso: plech RAL 9003, mřížka: vysoce leštěná Al mřížka, vč. držáků do podhledu	42	IP20
D	svítidlo zářivkové přisazené 2x26W, G24q-3, EP těleso: termoplast, barva bílá, difuzér opálový	52	IP65
NA	nouzové vestavné svítidlo, optika pro osvětlení únikových cest, nouzově svítící, LED 6,5W, 110lm, 1hod, IK07	6,5	IP43
N	nouzové vestavné svítidlo pro protipanické osvětlení, nouzově svítící, LED 6,5W, 110lm, 1hod, IK07	6,5	IP43
N1	nouzové nástěnné přisazené svítidlo s piktogramem, nouzově svítící, LED 2,6W, 96lm, autotest, 1hod, hliníkový rámeček svítidla, korpus PC	2,6	IP42
N2	nouzové oboustranné svítidlo s piktogramy, konzola pro vestavnou montáž do stropu, nouzově svítící, viditelnost 20m, LED 2,6W, 192lm, 1hod, hliníkový rámeček svítidla, korpus PC	2,6	IP42

Vypracoval: Radek Vyroubal	AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEUROLOGIE BUDOVA M1		Listů: 1
DATUM: 29.02.2016			List č.: 1
ZAK.CÍSLO: 16004	INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc	OBSAH: LEGENDA SVÍTIDEL	VÝKRES CÍSLO: D.1.4.3—06