

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b


V Olomouci dne 16.3.2016

Č.j. : KHSOC/04109/2016/OC/EPID

Sp.značka: KHSOC/04109/2016

Vyřizuje : Lenka Rozsypalová, DiS.

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc



V zastoupení:

M-atelier

Ing. Pavel Malínek

Jakoubka ze Stříbra 781/ 44

779 00 Olomouc

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení „Stavební úpravy neurologie budova M1, FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc, parc.č.127/1 v k.ú. Nová Ulice“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dále jen KHS, dne 23. 2.2016, pod č.j. KHSOC/04109/2016/OC/EPID, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení „**Stavební úpravy neurologie budova M1, FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc parc.č.127/1 v k.ú. Nová Ulice,**“, předložené žadatelem M-atelier, Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc, IČ: 46616373, zastoupeném Ing. Pavlem Malínkem, na základě plné moci ze dne 26.1.2016 vydané stavebníkem Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, IČ: 00098892, zastoupeném ředitelem doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložené podklady k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení (dále jen PD) na akci výše uvedenou.

Po zhodnocení souladu předložené PD se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.309/2006 Sb.), nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č.361/2007 Sb.), vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen vyhláška č.409/2005 Sb.) a vyhláškou č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických

zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 306/2012 Sb.) vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

s PD ke stavebnímu řízení „**Stavební úpravy neurologie budova M1, FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc, parc.č.127/1 v k.ú. Nová Ulice**“ pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, IČ: 00098892, zastoupeného žadatelem M-atelier, Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc, IČ: 46616373, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

Ke kolaudačnímu souhlasu stavby musí stavebník předložit KHS zhodnocení parametrů **umělého osvětlení** na všech pracovních místech předmětné stavby (po interiérovém vybavení), včetně protokolu s výsledky měření umělého osvětlení a uvedení indexu podání barev R_a a výpočtu oslnění UGR, splňující požadavky § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., a dokladující dodržení normových hodnot, závazných dle § 45 nařízení vlády č.361/2007 Sb.

Odůvodnění:

PD řeší stavební úpravy a změnu dispozice oddělení neurologické ambulance umístěné v 1. NP budovy M1 neurologie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Bude provedena výměna okenních výplní v 1.NP a výměna interiérových dveří. Nově je navrženo WC s předsíní pro ženy- personál. Stávající WC s předsíní je určeno mužům-personál, sprcha je určena pouze pro primáře ambulance, dále bude dispozičně upraveno a doplněno o úklidovou komoru. Hlavní vstup do objektu z průjezdu bude osazen novými dveřmi. Za hlavním vstupem do objektu bude zřízena čekárna a recepce, recepce bude vybavena vyvolávacím systémem. U vedlejšího vstupu je umístěna kancelář příjmu pro lůžkovou část pavilonu neurologie se dvěma pracovními místy (2 ženy). Provedeny budou nové rozvody elektroinstalace, částečně zdravotní instalace a vzduchotechniky (např. odvětrání WC, předsíní WC, úklidové komory) a vytápění (např. předsíní WC). Místnosti recepce a kartotéka nejsou zcela stavebně odděleny, vstup do obou místností je dveřmi z chodby do kartotéky, obě místnosti mají zajištěno denní osvětlení a přirozené větrání otevíratelnými okny.

Světlá výška v ordinacích je 2,365 m a v chodbách 2,765 m.

Dispoziční řešení:

1. NP : schodiště(m.č.A.M101010), chodba (m.č.A.M101020), čekárna (m.č.A.M101030), kancelář příjem (m.č.A.M101040), recepce(m.č.A.M101050), kartotéka (m.č.A.M101060), vyšetřovna (m.č.A.M101070), zádveří (m.č.A.M101100), vyšetřovna (m.č.A.M101110), vyšetřovna (m.č.A.M101120), vyšetřovna (m.č.A.M101130), výuková místnost (m.č.A.M101140), předsíň WC personál ženy (m.č.101150),WC personál ženy (m.č.A.M101160), sklad (m.č.A.M101170), vyšetřovna (m.č.A.M101180), odběrová místnost (m.č.101190), pracovna lékaře (m.č.A.M101200), předsíň WC personál muži (m.č.A.M101210), úklidová komora (m.č.A.M1010220), sprcha (m.č.A.M101230), WC personál muži (m.č.A.M101240), chodba (m.č.A.M101250), předsíň WC pacienti muži (m.č.A.M101260), WC pacienti muži (m.č.A.M101270), WC pacienti ženy+ imobilní (m.č.A.M101280)

Zásobování vodou, kanalizace: zůstává stávající, beze změn, není předmětem PD.

Vytápění, ohřev TUV: ústřední, zdrojem pro vytápění a ohřev vody je centrální kotelna.

Osvětlení místností: přirozené denní osvětlení zajištěno okenními otvory s novými plastovými okny. Trvalá pracovní místa budou umístěna v blízkosti oken. Umělé osvětlení bude zajištěno nově instalovanou osvětlovací soustavou se zářivkovými svítidly.

Větrání místností: přirozené, větrání otevíratelnými okny, sanitární a pomocné zařízení (úklidová místnost) má nucené, podtlakové, s vývodem do venkovního prostoru.

Chemické látky a směsi: budou používány dezinfekční přípravky klasifikované jako žíravé, jejich ředění nebude na ambulanci neurologie prováděno, na ambulanci neurologie jsou dodány nařazené z lékárny. Na ambulanci neurologie nebudou používány nebezpečné chemické látky a směsi (např. s větou R43, R42), které by vyžadovaly řešit sanitární zařízení jako hygienickou smýčku. Oční sprcha bude instalována v úklidové místnosti.

Povrchy stěn a podlah: keramická dlažba a antistatické PVC dle charakteru místnosti, keramické obklady v hygienických zařízeních.

Vybavení sanitárním zařízením dle PD: 4 vyšetřovny, odběrová místnost, předsín WC pacienti muži jsou vybaveny stávajícími umyvadly. Nově budou osazena umyvadly s tekoucí pitnou a teplou vodou místnosti předsín WC personál ženy (m.č.A.M101150), vyšetřovna (m.č. A.M 101150), předsín WC personál muži (m.č.A.M101210). V odběrové místnosti (m.č.A.M101190) bude zřízen nově dřez, stávající je pak v místnosti kancelář příjem (m.č.A.M101040). Úklidová místnost bude vybavena výlevkou s tekoucí vodou a sprchou na výplach oka.

Úklidová místnost: bude nově zřízena.

Počet pracovníků: jednosměnný provoz ambulance neurologie je zajištěn celkem 15 pracovníky, z toho bude 5 sester, 8 lékařů a 2 administrativní pracovníce, kteří mají k dispozici WC s předsíní oddělené dle pohlaví na témže podlaží (v 1.NP budovy), v 1.PP budovy mají k dispozici stávající sanitární zařízení (šatny, umývárny oddělené dle pohlaví) včetně místností pro odpočinek.

Podmínka je stanovena z důvodů zajištění optimálních pracovních podmínek a ochrany zdraví pracovníků při práci s ohledem na zrakovou zátěž pracovníků za účelem ověření plnění požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a dodržení normových hodnot pro umělé osvětlení, závazných dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. Žádost o vydání stanoviska k PD, č.j.KHSOC/04109/2016/OC/EPID, ze dne 23. 2.2016
2. PD – 02/2016 M- atelier, Ing. Pavel Malínek, Jakoubka ze Stříbra 781/44, Olomouc
3. Plná moc vydaná Fakultní nemocnicí Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc ze dne 26.1.2016
4. Bezpečnostní listy dezinfekčních a mycích látek předložené Ing. Pavlem Malínkem dne 23.2.2016

otisk úředního razítka“

„elektronicky podepsáno“

MUDr. Andrea Škurková, v.r.
vedoucí oddělení nozokomiálních nákaz a
dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Rozdělovník:

1. žadatel: M- atelier, Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc— Ing. Pavel Malínek
2. stavebník: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, DDS: xa4krm2
3. KHS – spis

