

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 91, P.O.Box 128, 772 11 Olomouc 2

Č.j.: HSOL-2044/OL-STA-2009

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 5.10.2009

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD – příloha pouze u odesílaného výtisku

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení

Č. j. doručeního spisu: ---

Vyřizuje: kpt. Miroslav Künstler, tel.: 950 770 241, fax: 950 770 332, e-mail: stavebni.ol@hzsol.cz

Název stavby: Komorová mraznice u TO/HOK "L"

Místo stavby: Olomouc, I.P.Pavlova 6, parc.č. 712/5, 713

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Projektová dokumentace k řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení z 09/2009, jejíž součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby. PD řeší novostavbu přízemního objektu komorové mraznice. Konstrukce zděné, střecha ŽB.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil dle ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO výše uvedenou projektovou dokumentaci, předloženou dne 5.10.2009 a k této projektové dokumentaci **vydává** na základě ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Důvody udělení souhlasu:

Požárně bezpečnostní řešení předložené projektové dokumentace je zpracováno v souladu s ustanovením § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., řešení stavby odpovídá **normativním požadavkům požární ochrany.**

K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy následující doklady:

1.) Doklad o kontrole provozuschopnosti PHP (ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 9)

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební účely.

K případným změnám proti schválené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu toho orgánu, který stanovisko vydal.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
772 00 Olomouc
2



mjr. Ing. Zdenka Gabčanová
vedoucí odd. stavební prevence
vrchní komisař