



Ozn.	Název místnosti	Plocha (m2)
G001010	Zádveří	16,56
G001020	Schodiště	17,54
G001030	Výtah	3,23
G001040	Ústředna ERO	1,80
G001050	UPS	4,80
G001060	Chodba	62,13
G001070	RPO	0,85
G001080	Recepce+kartotéka	16,44
G001090	Čekárna onkologie	35,96
G001100	Kancelář	16,44
G001110	Kancelář	16,44
G001120	Kancelář	14,20
G001130	Denní místnost	8,38
G001140	Sklad	7,06

G001150	Edukační místnost	13,85
G001160	Ordinace onkologie	15,98
G001170	Ordinace onkologie	16,03
G001180	Ordinace onkologie	16,42
G001190	Monitorovací místnost	15,54
G001200	WC pacienti "M"	12,24
G001210	WC pacienti "Ž"	2,98
G001220	WC zaměstnanci "M"	3,31
G001230	Úklid	2,09
G001240	Šatna "M"	14,36
G001250	Umývárna "M"	11,17
G001260	Šatna "Ž"	14,23
G001270	WC zaměstnanci "Ž"	3,26
G001280	Šatna "Ž"	13,44
G001290	Umývárna "Ž"	14,22

G001290	Umývárna "Ž"	14,22
G001300	Čekárna infekce-chronická	54,78
G001310	Zasedací místnost	16,03
G001320	Chodba	5,39
G001330	WC pacienti "Ž"	5,32
G001340	WC pacienti "M"	4,24
G001350	Úklid	2,09
G001360	WC zaměstnanci	6,49
G001370	Denní místnost	6,55
G001380	Sklad	16,74
G001390	Stacionář	13,36
G001400	Sesterna	14,31
G001410	Stacionář	13,99
G001420	Kartotéka	10,30
G001430	Dezinfekce	5,35

G001440	Ordinace infekce	15,13
G001450	Sesterna	16,45
G001460	Ordinace infekce	16,02
G001470	Pracovna přednosty	16,04
G001480	THP	15,95
G001490	Úklidový sklad	7,57
653,05 m²		

GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
N 1.01 - III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	VYMEZENÍ PNP
△ REI30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
△ REI 60 DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
← 100	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB
←	ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
←	SMĚR ÚNIKU
10 G001300	POČET OSOB DLE ČSN 73 0818 * POČET OSOB JE ZAPOČÍTÁN V OSTATNÍCH ČÁSTECH PŮ
⊕	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△Pg	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg, 21 A
TS CS	TOTAL STOP / CENTRAL STOP

⊕	SPÍNACÍ TLAČÍTKO PRO VĚTRÁNÍ CHUC - A
⊗	KOUŘOVÝ HLÁSIČ - VAZBA NA EPS
⊗	ÚSTŘEDNA EPS, ERO
OPPO	OBSLUŽNÉ POLO POŽÁRNÍ OCHRANY
⊕	ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
1. P.	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOST VIZ. TEXTOVÁ ČÁST P1 P2 P3 P4 PANIKOVÉ KOVÁNÍ - MADLO E1 OTEVŘENÍ UZÁVĚRU EPS E2 UVOLNĚNÍ ZÁMKU EKV
PK - P	POŽÁRNÍ Klapka V PODLAZE
PK	POŽÁRNÍ Klapka V STĚNĚ
PSU	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
---	POŽÁRNÍ IZOLACE - EI 30 DP1