



STÁVAJÍCÍ OBJEKT - BEZ VYUŽITÍ, PAR. Č. 2258

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m ²)
G002010	Schodiště	24,86
G002020	Výtah	3,23
G002030	Čekárna alergologie	107,77
G002040	Kartotéka	33,43
G002050	Administrativa	18,19
G002060	Ordinace alergologie	16,45
G002070	Ordinace alergologie	16,45
G002080	Ordinace alergologie	15,08
G002090	Ordinace alergologie	14,98
G002100	Ordinace alergologie	13,85
G002110	Ordinace alergologie	15,99
G002120	Ordinace alergologie	16,05
G002130	Ordinace alergologie	15,98
G002140	Ordinace alergologie	16,01
G002150	Ordinace alergologie	16,03
G002160	Chodba	4,87
G002170	WC pacienti "M"	5,00

G002180	WC pacienti "Ž"	5,19
G002190	Úklid	1,86
G002200	Chodba	2,63
G02210	WC zaměstnanci "Ž"	3,56
G002220	WC zaměstnanci "M"	6,99
G002230	Odběrová místnost	13,36
G002240	Sesterna	16,03
G002250	Spirometrie	16,03
G002260	EKG+BKT	16,03
G002270	AIT alergenů aplikace	16,03
G002280	Testovací místnost	16,03
G002290	Vrchní sestra	16,03
G002300	Chodba sekretariát	14,01
G002310	Primář oddělení	16,03
G002320	Zasedací místnost	15,78
G002330	Sekretariát	15,62
G002340	Sklad	7,05
G002350	WC zaměstnanci "M"	3,41

G002360	WC zaměstnanci "Ž"	5,64
G002370	Rozvodna NN	5,07
G002380	Denní místnost	16,52
G002390	Čistící místnost	8,46
G002400	Stacionář	24,47
G002410	Edukační místnost	16,48
G002420	Sklad	14,24
		646,77 m²

GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
N 1.01 - III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	VYMEZENÍ PNP
△ REI30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
△ REI 60 DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
← 100	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB
←	ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
←	SMĚR ÚNIKU
10 G001300	POČET OSOB DLE ČSN 73 0818 * POČET OSOB JE ZAPOČÍTÁN V OSTATNÍCH ČÁSTECH PŮ
⊕	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△Pg	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg, 21 A
TS CS	TOTAL STOP / CENTRAL STOP

⊕	SPÍNACÍ TLAČÍTKO PRO VĚTRÁNÍ CHUC - A
⊗	KOUŘOVÝ HLÁSIČ - VAZBA NA EPS
⊗	ÚSTŘEDNA EPS, ERO
OPPO	OBSLUŽNÉ POLO POŽÁRNÍ OCHRANY
⊕	ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
1. P.	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOST VIZ. TEXTOVÁ ČÁST P1 P2 P3 P4 PANIKOVÉ KOVÁNÍ - MADLO E1 OTEVŘENÍ UZÁVĚRU EPS E2 UVOLNĚNÍ ZÁMKU EKV
PK - P	POŽÁRNÍ Klapka V PODLAZE
PK	POŽÁRNÍ Klapka V STĚNĚ
PSU	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
---	POŽÁRNÍ IZOLACE - EI 30 DP1