



Ozn.	Název místnosti	Plocha (m2)
G003010	Schodiště	46,76
G003020	Výtah	3,23
G003030	Chodba	37,82
G003040	Pracovna lékař NOR	17,56
G003050	Pracovna administrativa NOR	16,48
G003060	Pracovna sestra NOR	16,48
G003070	Vyšetřovna	16,48
G003080	Vyšetřovna	16,48
G003090	Chodba	21,67
G003100	Kancelář	15,08
G003110	Kancelář	14,97
G003120	Předsíň	4,63
G003130	Ombudsman	10,68
G003140	Interní audit	15,99
G003150	Interní audit	16,03
G003160	Vyšetřovna	16,03
G003170	Vyšetřovna	16,03
G003180	Denní místnost	14,37

G003190	Chodba	2,40
G003200	WC pacienti "Ž"	5,61
G003210	WC pacienti "M"	7,26
G003220	Úklid	1,86
G003230	Chodba	2,63
G003240	WC zaměstnanci "Ž"	3,56
G003250	WC zaměstnanci "M"	6,99
G003260	Předsíň	3,72
G003270	Kotelna	8,46
G003280	Ústředna SLP	7,89
G003290	Chodba	41,84
G003300	Učebna	73,98
G003310	Učebna	22,63
G003320	Kancelář/sklad	16,00
G003330	Kancelář	28,08
G003340	Denní místnost	6,69
G003350	WC "Ž"	3,40

G003360	WC "M"	5,63
G003370	WC invalidé	5,64
G003380	Učebna	83,10
		654,13 m²

GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
N 1.01 - III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	VYMEZENÍ PNP
△ REI30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
△ REI 60 DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
← 100	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB
←	ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
←	SMĚR ÚNIKU
10 G001300	POČET OSOB DLE ČSN 73 0818 * POČET OSOB JE ZAPOČÍTÁN V OSTATNÍCH ČÁSTECH PŮ
⊕	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△Pg	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg, 21 A
[TS] [CS]	TOTAL STOP / CENTRAL STOP

⊕	SPÍNACÍ TLAČÍTKO PRO VĚTRÁNÍ CHUC - A
⊗	KOUŘOVÝ HLÁSIČ - VAZBA NA EPS
⊗	ÚSTŘEDNA EPS, ERO
[OPPO]	OBSLUŽNÉ POLO POŽÁRNÍ OCHRANY
⊕	ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
[KTPO]	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
[1. P.]	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOST VIZ. TEXTOVÁ ČÁST [P1] [P2] [P3] [P4] PANIKOVÉ KOVÁNÍ - MADLO [E1] OTEVŘENÍ UZÁVĚRU EPS [E2] UVOLNĚNÍ ZÁMKU EKV
⊗ PK - P	POŽÁRNÍ Klapka V PODLAŽE
⊗ PK	POŽÁRNÍ Klapka V STĚNĚ
⊗ PSU	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
---	POŽÁRNÍ IZOLACE - EI 30 DP1