



### Legenda místností

#### Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy ve strojovnách povedou v kabelových elektroinstalčních zábrtech kovových, budou odděleny silové a MarE vodiče. Zřab bude uchycen na stropě nebo stěně.  
 Kabelové trasy mimo strojovny a odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchytkách pod stropem, v podhledu.  
 Kabelová trasa i kabely mimo strojovny budou v provedení ve smyčce třídy reakce na oheň Bžca st. 00.  
 Nástěnné snímače teplot/moduly budou umístěny ve výšce cca 130 cm (ve stejné výšce jako vypínače) a z podhledu bude kabel veden ve stěně, nebo zdrojů chladu. Pro jejich umístění platí obecně platná pravidla pro umístování Interferenčních tepelných čidel.  
 Kabelové trasy, které nejsou zaznačené v půdoryse, povedou k jednotlivým zařízením na příchytkách po stropě, v případě termoelektrických pohonů pak v podlaže.  
 RfC regulátory budou osazeny vždy na chodbě v podhledu, dle aktuální situace na stavbě, s ohledem na místo. MarE se přizpůsobí.  
 Jako prostupů mezi patry bude použito stupáček dle půdorysů, popř. prostupů u profesí UT a VZT.  
 Jednotlivé typy, počty a označení kabelů jsou uvedeny v Seznamu datových bodů a kabelů.  
 Obecně se kabelové trasy MarE přizpůsobí ostatním profesím.

- ① nástěnný ovladač/modul/zdroj teploty
- Ⓜ termoelektrický pohon
- Zx.x VRV jednotka
- VZTx VZT jednotka, nebo zařízení
- xPPKx protipožární klapka
- xMSx míštní ovládací skříňka

Ozn.	Název místnosti		
G002010	Schodiště	G002250	Spironeurie
G002020	Výťah	G002260	EKG+BKT
G002030	Čekárna alergologie	G002270	AIT alergeni aplikace
G002040	Karotekta	G002280	Testovací místnost
G002050	Administrativa	G002290	Vchodní seštra
G002060	Ordinace alergologie	G002300	Chodba sekretariát
G002070	Ordinace alergologie	G002310	Primář oddělení
G002080	Ordinace alergologie	G002320	Zasedací místnosti
G002090	Ordinace alergologie	G002330	Sekretariát
G002100	Ordinace alergologie	G002340	Sklad
G002110	Ordinace alergologie	G002350	WC zaměštranci "M"
G002120	Ordinace alergologie	G002360	WC zaměštranci "Z"
G002130	Ordinace alergologie	G002370	Rozvodna NN
G002140	Ordinace alergologie	G002380	Dení místnost
G002150	Ordinace alergologie	G002390	Čistící místnost
G002160	Chodba	G002400	Stacionář
G002170	WC pacienti "M"	G002410	Edukáční místnost
G002180	WC pacienti "Z"	G002420	Sklad
G002190	Úklid		
G002200	Chodba		
G002210	WC zaměštranci "Z"		
G002220	WC zaměštranci "M"		
G002230	Odběrová místnost		
G002240	Sesísterna		

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NEMAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VÝTIŠK Č.
ING. ARCH. P. GOTTLWALD	ROMAN VESELY	ING. PETR LYSICKÝ	
INVESTOR :	STYLE STUDIO s.r.o.		
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 1856, 779 00 Olomouc	Újezd 2175/9a, 796 01 Prosejlov		
IC: 485 32 894	DIČ: CZ48532994		
MÍSTO STAVBY :	FORMÁT		
parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice 7107/17, Olomouc	4 x A4		
AKCE :	STAVBNÍ POVOLENÍ		
Novostavba budovy "C"	DPS		
parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice 7107/17, Olomouc	STUPĚŇ		
	SS/2022/002/DPS		
	ARCH. Č.		
	07/2022		
OBSAH :	MĚŘÍTKO		
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB	Č. V.		
MĚŘENÍ A REGULACE	D.1.4.5.05		
ORIENTAČNÍ PUDORNS 2.NP			