



Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy ve strojvnách povedou v kabelových elektroinstalacích žlábech kovových, budou odděleny sílové a MaR vodiče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně.
 Kabelové trasy mimo strojovny a odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchytkách pod stropem, v podhledu.
 Kabelová trasa i kabely mimo strojovny budou v provedení ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.
 Následně snímatec teplot/moduly budou umístěny ve výšce cca 130 cm (ve stejné výšce jako vypínače) a z podhledu bude kabel veden ve stěně.
 Následně moduly nesmí být ovlivňovány přímým tepelných zářením, nebo zdroji chladu. Pro jejich umístění platí obecné platná pravidla pro umístování interierových teplotních čidel.
 Kabelové trasy, které nejsou zaznačené v půdoryse, povedou k jednotlivým zařízením na příchytkách po stropě, v případě termoelektrických pohonu pak v podlaže.
 IFC regulátory budou osazeny vždy na chodbě v podhledu, dle aktuální situace na stavbě, s ohledem na místo. MaR se přizpůsobí.
 Jako prostupu mezi patry bude použito slupaček dle půdorysů, popř. prostupů u profesí UT a VZT.
 Jednotlivé typy, počty a označení kabelů, jsou uvedeny v Seznamu datových bodů a kabelů.
 Obecně se kabelové trasy MaR přizpůsobí ostatním profesím.

- ① nástěnný ovladač/modul/zdroj teploty
- Ⓜ termoelektrický pohon
- Zx.x VRV jednotka
- VZTx VZT jednotka, nebo zařízení
- xPPKx protipožární klapka
- xMSx místní ovladací skříňka
- BAP havarijní uzávěr plynu

Ozn.	Název místnosti		
G003010	Schodiště	G003220	Úklid
G003020	Výťah	G003230	Chodba
G003030	Chodba	G003240	WC zaměstnanci "Ž"
G003040	Pracovna lékař NOR	G003250	WC zaměstnanci "W"
G003050	Pracovna administrátiva NOR	G003260	Předsiň
G003060	Pracovna sestry NOR	G003270	Kolejna
G003070	Vyšetřovna	G003280	Ústředna SLP
G003080	Vyšetřovna	G003290	Chodba
G003090	Chodba	G003300	Učebna
G003100	Kancelář	G003310	Učebna
G003110	Kancelář	G003320	Kancelář/sklad
G003120	Předsiň	G003330	Kancelář
G003130	Ombudsman	G003340	Denní místnost
G003140	Interní audit	G003350	WC "Ž"
G003150	Interní audit	G003360	WC "W"
G003160	Vyšetřovna	G003370	WC invalidé
G003170	Vyšetřovna	G003380	Učebna
G003180	Denní místnost		
G003190	Chodba		
G003200	WC pacienti "Ž"		
G003210	WC pacienti "W"		

TATO DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NEMAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VÝŠK. Č.
ING.ARCH.P.GOTTWALD	ROMAN VESELÝ	ING. PETR LYSICKÝ	STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prosejov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532994
INVESTOR :	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 1856, 779 00 Olomouc		
MÍSTO STAVBY :	parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice 7107/17, Olomouc		
AKCE :	STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	4 x A4
	Novostavba budovy "C"	STUPĚŇ	DPS
	parc.č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice 7107/17, Olomouc	ARCH. Č.	SS/2022/002/DPS
OBSAH :	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB	DATAUM	07/2022
	MĚŘENÍ A REGULACE	MĚŘÍTKO	Č. V. D.1.4.5.06
	ORIENTAČNÍ PŮDORYS 3.NP		