



Poznámka:

Pokud není na výkresu uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy ve strojovnách povedou v kabelových elektroinstalacích žlábech kovových, budou odděleny silové a Mar vodíče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně.
 Kabelové trasy mimo strojovny a odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchytkách pod stropem, v podhledu.
 Kabelová trasa i kabely mimo strojovny budou v provedení ve smyslu třídy reakce na oheň Bzca s1, d0.
 Nástěnné snímače teplot/moduly budou umístěny ve výšce cca 130 cm (ve stejné výšce jako vypínače) a z podhledu bude kabel veden ve stěně. Nástěnné moduly nesmí být ovlivňovány přímým tepelným zářením, nebo zdroji chladu. Pro jejich umístění platí obecná platná pravidla pro umístování interiérových teplotních čidel.
 Kabelové trasy, které nejsou zaznačeny v půdoryse, povedou k jednotlivým zařízením na příchytkách po stropě, v případě termoelektrických pohonů pak v podlaze.
 IRC regulátory budou osazeny vždy na chodbě v podhledu, dle aktuální situace na stavbě, s ohledem na místo. Mar se přizpůsobí.
 Jako prostupů mezi patry bude použito stupáček dle půdorysů, popř. prostupů u profesí UT a VZT.
 Jednotlivé typy, počty a označení kabelů jsou uvedeny v Seznamu datových bodů a kabelů.
 Obecně se kabelové trasy Mar přizpůsobí ostatním profesím.
 Kabelová trasa ve venkovním prostředí bude v UV odolném provedení.

Ozn.	Název místnosti
G004010	Schodiště
G004020	Strojovna výtahu
G004030	Strojovna VZT

- ① nástěnný ovladač/modul/ždílo teploty
- Ⓜ termoelektrický pohon
- Zx,x VRV jednotka
- CHLx,x kondenzační jednotka, zdroj chladu
- VZTx VZT jednotka, nebo zařízení
- xPPKx protipožární klapka

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NEMAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STYLSK. Č.
ING. ARCH. P. GOTTWALD	ROMAN VESELY	ING. PETR LYSICKÝ	STYLE STUDIO s.r.o. Ujezd 2175/9a, 796 01 Prosejov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532994
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc		
AKCE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	4 x A4
	Novostavba budovy "C"	STUPĚŇ	DPS
	parc. č. 132/97, 132/98, 132/99, 132/100, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc	ARCH. Č.	SS/2022/002/DPS
OBSAH:	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	DATAUM	07/2022
	MĚŘENÍ A REGULACE	MĚŘÍTKO	Č. V. D.1.4.5.07
	ORIENTAČNÍ PŮDORYS 4.NP		