

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **07.07.2022**
Jednací číslo: **MOVOZADOC-070722-02**
Vy izuje: **Bc. Veronika Chodilová**
Telefon: **585 536 214**
E-mail: **veronika.chodilova@smv.cz**
Datum: **28.07.2022**

Žadatel:
Stylestudio s.r.o.
Újezd 2175/9a
796 01 Prost jov

Vyjá d ení ke stavbám bez p ípojení na vodovod a kanalizaci provozovaných spole ností Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Olomouc

Název akce: **Novostavba budovy G**
Typ ízení: **Spole né územní a stavební ízení**
Typ stavby: **novostavby a rekonstrukce RD, BD - p ípojky bez zásahu**
Investor: **Fakultní nemocnice Olomouc**
Projektant: **Stylestudio s.r.o.**

Lokaliza ní údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Olomouc
	Název k.ú.:	Nová Ulice
	Parcela:	132/99
	Up esn ní:	

Popis stavby:

Projektová dokumentace eší novostavbu budovy G. Budova bude napojena na areálovou kanalizaci a vodovod.

Likvidace deš ových vod, odvád ěných ze st echy novostavby budovy "G" a z p ílehlých zpevn ěných ploch v areálu FNOL. Deš ové vody budou novou vnit ní kanalizaí odvád ěny do reten ní nádrže, odkud budou regulován odvád ěny p íes novou p ípojnou šachtu do stávající areálové deš ové kanalizace. Pouze zpevn ěné plochy z drenážní dlažby budou odvodn ěny do okolního terénu.

MOVO, a.s., souhlasí s p íedloženou projektovou dokumentací v p ípad ě, že budou spln ěny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k ešení akci:

1. Pracovník naší spole nosti bude p íed zahájením zemních prací vyzván formou objednávky k vyty ění vodovodu (Ing. Št páněk, 606 793 945) a kanalizace (p. Kubín, 606 713 883).

Podmínky MOVO, a.s. – ochranná pásma:

2. P í situování objekt ů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanaliza ního za ízení dle zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které íní u vodovodních ad ů a kanaliza ních stok do pr ům ěru 500mm v etn ě 1,5m a u vodovodních ad ů a kanaliza ních stok nad pr ům ěr 500mm 2,5m od vn ějšího líce potrubí na ob ě strany. U vodovodních ad ů a kanaliza ních stok o pr ům ěru nad 200mm s uložením v hloubce v tší než 2,5m pod terémem se vzdálenosti ochr. pásem zvyšují o 1,0m.
3. Sou asn ě zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
§7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávn ěni za ů íelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází

§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanaliza ního ad ů nelze:

- a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět inženýrské práce, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
- b. vysazovat trvalé porosty
- c. provádět skládky
- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

4. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
5. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
6. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
7. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
8. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
9. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
10. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
11. Při odkrytí i poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
12. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
13. V místech křížení s podzemními sítmi v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných a osahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
15. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, popřípadě SN 752130.
16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezpečeností a ručními.
17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízení v provozování MOVO, uloženým v zemi, i v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pracovníci.
19. Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních sítí, hydrantů nebo přípojek.
20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními sítmi a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
21. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pracovníky stanic MOVO a.s.
22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojezdno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Podmínky MOVO, a.s. – srážkové vody (dále jen SRV):

24. Upozor ujeme, že dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, musí být řešeno odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití:
- jednotně jejich vsakováním (viz i SN 75 9010)
 - jejich zadržováním a regulováním odváděním do povrchových (oddílný systém odkanalizování)
 - není-li možné oddílné odvádění do povrchových, pak jejich regulováním vypouštěním do jednotné kanalizace
25. Do kanalizace v provozování MOVO nesmí být svedeny srážkové vody.
26. Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, SN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
27. SRV jsou v celém rozsahu stavby akumulovány.

Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele.

Ing. Ctirad Grecman
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
(T) +420 585 536 418
(F) +420 585 536 233
(E) ctirad.grecman@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úvodu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Souhlasně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete