



STÁVAJÍCÍ OBJEKT - PROSTORY PRO SERVIS A UDRŽBU VOZIDEL - V SOUČASNÉ DOBĚ BEZ VYUŽITÍ

DVEŘE SE PŘI EVAKUACI MOHOU OTEVŘÍT NA 180°, V OTEVŘENÉ POLOZE NEBUDOU ZUŽOVAT ÚNIKOVOU CESTU V CHUC - A

| Ozn. | Název místnosti | Plocha (m ²) | G003230 | Chodba | 2,92 |
|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
| G003010 | Schodiště | 47,45 | G003240 | WC zaměstnanci "M" předsíň | 1,88 |
| G003020 | Výtah | 3,53 | G003241 | WC zaměstnanci "M" | 1,67 |
| G003030 | Chodba | 38,14 | G003250 | WC zaměstnanci "Z" předsíň | 3,82 |
| G003040 | Pracovní lékař NOR | 17,56 | G003251 | WC zaměstnanci "Z" | 1,84 |
| G003050 | Pracovní administrativa NOR | 16,48 | G003252 | WC zaměstnanci "Z" | 1,62 |
| G003060 | Pracovní sestra NOR | 16,48 | G003260 | Předsíň | 3,72 |
| G003070 | Poradna pro výživu OLV | 16,48 | G003270 | Kotelna | 8,46 |
| G003080 | Poradna pro výživu OLV | 16,48 | G003280 | Ústředna SLP | 8,63 |
| G003090 | Chodba | 22,64 | G003290 | Chodba | 41,84 |
| G003100 | Kancelář | 15,08 | G003300 | Posluchárna | 73,19 |
| G003110 | Kancelář | 14,97 | G003310 | Ušebna | 22,63 |
| G003120 | Předsíň | 4,63 | G003320 | Kancelář/sklad | 16,00 |
| G003130 | Ombudsman | 10,68 | G003330 | Kancelář | 28,08 |
| G003140 | Interní audit | 15,99 | G003340 | Denní místnost | 6,90 |
| G003150 | Interní audit | 16,03 | G003350 | WC "Z" - předsíň | 1,94 |
| G003160 | Poradna pro výživu OLV | 16,03 | G003351 | WC "Z" | 1,55 |
| G003170 | Poradna pro výživu OLV | 16,03 | G003360 | WC "M" - předsíň | 2,59 |
| G003180 | Denní místnost | 14,37 | G003361 | WC "M" | 1,47 |
| G003190 | Chodba | 2,40 | G003362 | WC "M" | 1,72 |
| G003200 | WC pacienti "Z" - předsíň | 3,79 | G003370 | WC invalidé | 5,64 |
| G003201 | WC pacienti "Z" | 1,81 | G003380 | Posluchárna | 83,10 |
| G003210 | WC pacienti "M" - předsíň | 4,12 | | | 687,7 m |
| G003211 | WC pacienti "M" pisoár | 1,48 | | | |
| G003212 | WC pacienti "M" | 1,64 | | | |
| G003220 | Úklid | 2,20 | | | |

| GRAFICKÁ ZNAČKA | POPIS | | |
|---------------------|---|--|--|
| N 1.01 - III | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU | | TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ OTEVŘENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ DO CHUC - A |
| --- | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU | | KOUŘOVÝ HLÁSIČ - VAZBA NA EPS |
| ---- | VYMEZENÍ PNP | | ÚSTŘEDNA EPS, ERO |
| △ | REI30 DP1 | | OBSLUŽNÉ POLO POŽÁRNÍ OCHRANY |
| △ | REI60 DP1 | | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK |
| ← 100 | VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB | | KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY |
| ← | ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY | | POŽÁRNÍ UZÁVĚR |
| ← | SMĚR ÚNIKU | | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOST VIZ. TEXTOVÁ ČÁST |
| 10 G001300 | POČET OSOB DLE ČSN 73 0818 * POČET OSOB JE ZAPOČÍTÁN V OSTATNÍCH ČÁSTECH PŮ | | P1 P2 P3 P4 PANIKOVÉ KOVÁNÍ - MADLO |
| | VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30 | | E1 OTEVŘENÍ UZÁVĚRU EPS |
| | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | | E2 UZÁVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU |
| | PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6 kg, 21 A | | PK - P POŽÁRNÍ Klapka V PODLAŽE |
| | SPÍNACÍ TLAČÍTKO PRO VĚTRÁNÍ CHUC - A | | PK POŽÁRNÍ Klapka V STĚNĚ |
| | | | PSU POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR |
| | | | POŽÁRNÍ IZOLACE - EI 30 DP1. SMĚROVÁ ORIENTACE VIZ TEXTOVÁ ČÁST PBR |