



Ozn.	Název místnosti	Plocha (m ²)
G004010	Schodiště	21,24
G004020	Chodba	6,20
G004021	Strojovna výtahu	4,28
G004030	Strojovna VZT	45,57
		78,07 m²

GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
N 1.01 - III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- - - - -	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
· · · · ·	VYMEZENÍ PNP
△ REI30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
△ REI 60 DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
← 100	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB
←	ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
←	SMĚR ÚNIKU
10 G001300	POČET OSOB DLE ČSN 73 0818 * POČET OSOB JE ZAPOČÍTÁN V OSTATNÍCH ČÁSTECH PŮ
⊙	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△ Pg	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg, 21 A
⊙	SPÍNACÍ TLAČÍTKO PRO VĚTRÁNÍ CHUC - A

⊙	TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ OTEVŘENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ DO CHUC - A
⊗	KOUŘOVÝ HLÁSIČ - VAZBA NA EPS
⊙	ÚSTŘEDNA EPS, ERO
⊙	OBSLUŽNÉ POLO POŽÁRNÍ OCHRANY
⊙	ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
⊙	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
⊙	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOST VIZ. TEXTOVÁ ČÁST
1. P.	P1 P2 P3 P4 PANIKOVÉ KOVÁNÍ - MADLO
E. P.	E1 OTEVŘENÍ UZÁVĚRU EPS E2 UZAVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
⊗ PK - P	POŽÁRNÍ Klapka V PODLAŽE
⊗ PK	POŽÁRNÍ Klapka V STĚNĚ
⊗ PSU	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
—	POŽÁRNÍ IZOLACE - EI 30 DP1. SMĚROVÁ ORIENTACE VIZ TEXTOVÁ ČÁST PBR